

Акционерное общество
«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р.п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта соединительная термоусаживаемая

ЗСТп-10(10-25)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(10-25)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(25-50)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(25-50)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(70-120)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(70-120)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(150-240)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(150-240)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(10-25)(НП)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(10-25)(НП)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(25-50)(НП)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(25-50)(НП)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(70-120)(НП)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(70-120)(НП)М	<input type="checkbox"/>
ЗСТп-10(150-240)(НП)	<input type="checkbox"/>	ЗСТп-10(150-240)(НП)М	<input type="checkbox"/>

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц климатического исполнения УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86, ГОСТ 34839-2022 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:

1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 13781.0-86, ГОСТ 34839-2022.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее -20°C .

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт - 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК

Потапов М.А.

Дата выдачи паспорта

Акционерное общество
«Михневский завод
электроизделий»
ИНН 50/5500578

02.05.18

24.термоплавкий межфазный наполнитель	шт.	3	3	3	3	3	3	3	3
25.лента-герметик для герметизации узла заземления	шт./м.	2/0,2	2/0,5	2/0,7	2/0,8	2/0,2	2/0,5	2/0,7	2/0,8
26.Герметик на срез обложки	шт./м.	2/0,2	2/0,2	2/0,2	2/0,25	2/0,2	2/0,2	2/0,2	2/0,25
27.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
28.Перчатки х/б	пара	2	2	2	2	2	2	2	2

Примечание: *- поставляется по заказу

