

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1738850476034 din_06.02.2025__
Obiectul de achiziție:_ Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.I: Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025						
Deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat				<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasambarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 2. Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale 3. Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al aparatului de aer condiționat. 4. Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă 5. Verificarea presiunii circuitului frigorific al aparatului de aer condiționat în regimurile de încălzire și răcire. 6. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 7. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor. 8. Dezasambarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 9. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10. Curățarea schimbătorului de căldură a 	

				<p>aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>14. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.</p> <p>17. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>19. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate</p>	<p>blocului exterior.</p> <p>11. Verificarea și curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.</p> <p>12. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>13. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>14. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>15. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>16. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.</p> <p>17. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>18. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>19. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>20. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate</p>	
<p>Servicii de reparația aparatelor de aer condiționat</p>				<p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific)</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor)</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.</p> <p>7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare</p>	<p>1. Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (include prețul agentului frigorific)</p> <p>2. Înlocuirea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor)</p> <p>3. Înlocuirea sau reparația plăcii electronice a aparatului de aer condiționat. (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>4. Înlocuirea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interior și exterior (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>5. Înlocuirea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).</p> <p>6. Curățarea (desfundarea) țevilor de drenare.</p>	

				(include prețul pieselor, materialelor).	7. Înlocuirea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).	
Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer				Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer. În oferta de preț se va include piesele și materialele pentru acest serviciu	Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer. În oferta de preț este inclus piesele și materialele pentru acest serviciu	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mitul Alexandr În calitate de: Director

Ofertantul: Smart Climat SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 75A

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,9,10, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,7,8,11,12]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1738850476034 din_06.02.2025

Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (inclusiv TVA)	Perioada	Total spălări pe an	Suma fără TVA	Suma inclusiv TVA	Termenul de prestare	Clasificațiile bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lot.I: Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2025											
	Ventilare de tip canal	BUC	5	350,00	420,00	1750,00	2	3500,00	4200,00	Termenul de prestare: Martie/Aprilie; Septembrie /Octombrie Și la solicitarea AC	
	Split Sistema de tip canal	BUC	2	550,00	660,00	1100,00	2	2200,00	2640,00		
	Centrala de tartare a aerului	BUC	5	550,00	660,00	2750,00	2	5500,00	6600,00		
	Split Sistema de perete	BUC	20	350,00	420,00	7000,00	2	14000,00	16800,00		
	Servicii de reparația aparatelor de aer condiționat	BUC	1					10000,00	12000,00		
	TOTAL		32					35200,00	42240,00		
	Servicii de Demontarea și montarea a unui condiționer	BUC	1	3250,00	3900,00			3250,00	3900,00		
Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Mitul Alexandr</u> În calitate de: <u>Director</u> Ofertantul: <u>Smart Climat SRL</u> Adresa: <u>mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 75A</u>											