



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.11.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001060

valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 12 din 01.11.19Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator

Pantener Construct SRL

Cantitatea produsului livrat

12 m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton

P-4 cmClasa betonului BCF B-15 (M200)Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F50.Impermiabilitatea la apă – W 4.Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 17,3 Bq/kg

Raport de încercări: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI,,INMACOMPROIECT,,SRL.
Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 19,3 MPa.Eliberat « 01 » 11 201

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Onica Vladimir