

## RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-081/I-19** din **13 august 2019**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009

**PRODUSUL:**

Hydrocarburi gazoase lichefiate combustibile, marca PBA (cod NCM MD 2711 1397)

**PRODUCĂTORUL:**

OOO "Lukoil-Vologradneftepererabotka", Federația Rusă

**CLIENTUL:**

"LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel. 022 21 38 11

**DATELE PRIVIND INSPECȚIA:**

Inspecția a fost efectuată la Depozitul petrolier Socoleni, raionul Anenii Noi.

Data inspecției: 08.08.2019, condițiile de mediu: 35 °C.

Echipamente utilizate: recipient portabil de eșantionare sub presiune.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- SM SR EN 589+A1:2016 "Carburanți pentru automobile. GPL. Cerințe și metode de încercare";
- SM SR EN ISO 4257:2011/AC:2013 "Gaze petroliere lichefiate. Metoda de eșantionare";
- Standarde pentru metode de încercări, indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 781,100 tone.

Lotul este însoțit de invoice nr. 834 din 02.07.2019

Data fabricației produsului - iulie 2019, termen de garanție 6 luni din data încărcării.

Produsul este ambalat în cisterne feroviare

În urma inspecției a fost întocmit Raportul de identificare a produsului și prelevare a probelor nr. OI IPP 081 din 08.08.2019.

Încercările de laborator au fost efectuate de către LÎ "Moldovatransgaz", certificat de acreditare nr. LÎ-033.

Rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso, întocmit în baza Raportului de încercări nr. 13-19GL din 12.08.2019.

**REZULTATELE INSPECȚIEI:**

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:  
 SM SR EN 589+A1:2016, p. 6.1 tab.1, ind. 1, 2, 7, 8, 10 (tip B)

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de inspecție: inspecția calitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).



Conducătorul Organismului de  
 Inspecție

Inspector

Victor SERBUȘCA


Olga GODOROJA

**Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator conform Raportului de încercări nr.13-19 GL din 12.08.2019**

Condiții de mediu în laboratorul de încercări : temperatura: 26.8 °C , presiunea: 754 mm/Hg

Nr.	Denumirea indicelor	Metoda încercării	Norma DN	Rezultatele Încercării	Echipamente
1.	Presiunea de vapori, relativă, la temp.max. °C : - pentru tipul A -10 - pentru tipul B -5 - pentru tipul C 0 - pentru tipul D +10 - pentru tipul E +20	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	Min. 150 kPa	138,0 179,8 227,3 340,5 482,1	Cromatograf de gaze tip: «Кристалл - 2000М»
2.	Cifra octanică „motor”, a eşantionului de GPL	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa B	>89,0	94,5	
3.	Conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă)	EN 27941	<0,5	< 0,1	
4.	Presiunea de vapori, relativă, la 40°C, kPa	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa C	<1550	867	
5	Miros	SM SR EN 589+A1:2016 Anexa A	Neplăcut și specific	Pozitiv	Odorimetru «OO-4»

Inspector



Olga GODOROJA



Victor ȘERBUCĂ

Olga GODOROJA