

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun Chișinău

«10» iunie 2020

Comisia de lucru, numită de **SRL "URBANCONSTRUCT-TT"**
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din «___» nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "URBANCONSTRUCT-TT"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de stingere automata a incendiilor, semnalizarea antiincendiară, instruire de evacuare și automatizarea de evacuarea fumului.....
(denumirea instalației)

montată în **"Parcare multietajată 2S+P+4E din bd. Trandafirilor, 13/2 mun. Chișinău"**
(denumirea obiectului)

dupa **proiectul 13-01-SI, 13-01-SIn, 13-01-AIVC, 13-01-TS**
(proiectul, actul explorării)

elaborate de **SRL "Secom Proiect"**
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de montare)
din «06» aprilie 2020 până la «29» mai 2020

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «30» mai 2020 până la «09» iunie 2020

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de stingere automată a incendiilor, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «10» iunie 2020. Instalația este transmisă beneficiarului **SRL "URBANCONSTRUCT-TT"** în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării **B I N E**.
(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei
(semnătura, amprenta ștampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare
(semnătura, amprenta ștampilei)

Organul de supraveghere antiincendiar de stat
(semnătura, amprenta ștampilei)

ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

mun. Chișinău

«10» iunie 2020

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul SRL "URBANCONSTRUCT-TT" *Budeanu D. D.S.*
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.....
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «30» mai 2020 până la «09» iunie 2020

SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor de stingere automata a incendiilor, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului
(denumirea instalației)

Montate în "Parcare multietajata 2S+P+4E din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau".....
(denumirea obiectului)

Conform proiectului 13-01-SI, 13-01-SIn, 13-01-AIVC, 13-01-TS și contractul №02/12 din 17.12.2019r.

În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de stingere automata a incendiilor, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "URBANCONSTRUCT-TT" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.


Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare

(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....

Organizației de montare-reglare



АКТ **приёмо-передачи документации**

г. Кишинёв

«10» июня 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SRL "URBANCONSTRUCT-TT" в лице Директора Тудор Талпэ и представителя Подрядчика SRL "Eventus-Prim" в лице технического Директора Стратулат Владимир удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации по объекту **"Parcare multietajata 2S+P+4E din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau"**:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	IP camera Dahua паспорт	1
2	Извещатели пожарные тепловые SensoMAG R20 паспорт	1
3	Динамик оповещения ИТС паспорт	1
4	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «СИГНАЛ - 20П исп.01» Паспорт АЦДР.425533.001-01 ПС	1
5	Household combustible Gas detector - паспорт	1
6	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный «СИГНАЛ - 10» Паспорт АЦДР.425533.001-01 ПС	1
7	Резервный источник питания РИП-12 исп.14 - паспорт	1
8	Блок пожарный управления Поток-3Н паспорт	1
9	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС	1
10	Ороситель спринклерный БРИЗ-В - паспорт	1
11	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ	1
12	Насос пожарный - паспорт	1
13	TM-BUTTON CONTROLLER RF CONTROLLER VIZIT-KTM602R	1
14	Компрессор воздушный паспорт	1
15	Извещатель пожарный ручной SensoMAG MCP50 паспорт	1
16	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30 паспорт	1
17	Электронный ключ/брелок пластиковый VIZIT-RF2.1	130
18	Клапан мембранный универсальный пожарный - паспорт	1
19	Узел управления спринклерный воздушный - паспорт	1
20	Динамик оповещения ИТС паспорт	1
21	Ключи от щита управления автоматики	10
22	Ключ взвода извещателя пожарного ручного	2
23	Инструкция по эксплуатации	1

ЗАКАЗЧИК:



ИСПОЛНИТЕЛЬ:



primi de S