

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1690833721171 din 31 iul 2023
Obiectul achiziției: aparat de aer condiționat	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparate de aer condiționat (inclusiv set console, inclusiv traseu 3m , inclusiv montarea, inclusiv transportarea bunurilor la sediul autorității contractante)	Conditioner NOBUS Inverter 51 (18000BTU)	China	AUX AIR CONDITIONER CO. L.T.D.	Aparat de aer condiționat pentru suprafața de, 50 m2 Putere de răcire, 4.8 K Putere, BTU 18000 Hladagent: R410A Nivel zgomot, dB 25 Accesorii,telecomandă Instrucțiuni în limba de stat sau rusă Perioada de garanție, minim 36 luni	Aparat de aer condiționat pentru suprafața de, 50 m2 Putere de răcire, 5,1 KW Putere, BTU 18000 Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB 57 Accesorii,telecomandă Instrucțiuni în limba română Perioada de garanție 24 luni Tip: split de perete Modalitate: răcire/încălzire/ uscare/ventilare Funcționare răcire de la +16C până la +49C Funcționare încălzire de la -25C până la +30C Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A++/A+	

					Consolă: pentru montaj exterior Compresor: Inverter Modul Wi-fi Traseul frigorific: 3 ml standart *Livrare, Instalare și accesoriiile pentru instalare –inclus în preț	
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vitalie Ninicu În calitate de: Administrator
Ofertantul: AZCORP ENGINEERING SRL Adresa: CHISINAU STR GHEORGHE CAȘU 24 AP 56