

Specificații tehnice (F4.1)

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1619519331899 (21039024) din 11.05.2021
Denumirea procedurii de achizitie: achizitionarea serviciilor de deservire tehnica a aparatelor de aer conditionat

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat.				În conformitate cu caietul de sarcini anexat	Verificarea vizuală la: prezența deteriorărilor mecanice și electrice; filtrelor de aer; schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condesatorului; Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor de functionare; Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); Curățarea grilei pentru aerul indecent si a filtrelor de aer; Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; Igienizarea climatizatoarelor; Verificarea căderilor de temperatură la intrare /ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; Verificarea funcționării sistemului de drenare; Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură; Verificarea tensiunii electrice; Diagnostica termofizică; Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); Diagnostica blocurilor electrice; Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; In caz de necesitate de adaugat freon; Consultarea	

					reprezentanțelor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor (în caz de necesitate); La localizarea defectelor tehnice se întocmește act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte. După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor se va oferi garanție la lucrările efectuate pe termen de 8 luni; După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor se va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizatoarele deservite; Dacă parametri verificați în procesul deservirii tehnice nu vor corespunde normelor, se va întocmi actul de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției acestora. Deservirea climatizatoarelor defectate nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de către reprezentantul beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi de 250 lei. Deservirea tehnică a climatizatoarelor defectate se va efectua după reparația lor; În preșul ofertei sunt incluse toate cheltuielile de transport. Lista locațiilor sistemelor de aer conditionat conform Anexei 2 din Caietul de sarcini.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66