

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711030912788 din 21.03.2024

Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice	-	-	-	În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: - Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament;	În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: - Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament;	

				- Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat.	- Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat.	
FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A)						
FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5)						
FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49)						
FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D-4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20)						
FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP						

Balti,str.Ivano Franco,46)						
FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42)						
FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26)						
FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2)						
FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78)						
FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16)						
FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A)						
TMG POWER,TMGY- 22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A)						
PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul						

central, str. Gh. Asachi 67 A)						
Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C- PCIIMU (ANSP, sediul central, str. Gh. Asachi 67 A						
Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIIMU (ANSP, sediul central, str. Cozmescu, 3)						

Semnat: _____

Nume: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207

Data: 28.03.2024