

Сертифікат якості №03/67  
Оболонка з тонкостінного металевого листа (SPIRO)  
для попередньо ізолюваних трубопроводів.

<i>№ п/п</i>	<i>D,мм</i>	<i>S,мм</i>	<i>Кількість, шт.</i>	<i>Дата виготовлення</i>
1.	160	0,5	п/з	2025

Найменування показника згідно НД	Значення показника Згідно НД	Результати випробувань
1. Матеріал оболонки	Сертифікат якості	Відповідає
2. Зовнішній вигляд	За 7.1.12.2 ДСТУ Б В.2.5-31: 2007	Відповідає
3. Геометричні розміри ,товщина стінки	За 6.1.6 таб.2 ДСТУ Б В.2.5-31: 2007	Відповідає
4. Маркування	За 7.4 ДСТУ Б В.2.5-31: 2007	Відповідає
5. Пакування	За 7.5 ДСТУ Б В.2.5-31: 2007	Відповідає

Оболонка з тонкостінного металевого листа (SPIRO) для попередньо ізолюваних трубопроводів складовий елемент труб, виробів та арматури трубопроводів попередньо теплоізолюваних спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж, яка безпосередньо контактує із зовнішнім середовищем і захищає від проникнення вологи та зменшує термічні подовження провідної труби за рахунок сили тертя при безканальному прокладанні трубопроводу, відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.5-31: 2007 з урахування EN 253:2016.

Генеральний директор

Феденко В.І.

Дата видачі 2025р.