

ПАСПОРТ КАЧЕСТВ

Кабель марки
Число жил и сечение
Рабочее напряжение, В
Обозначение НД
Испытательный номер

М. Ашп
4х4,2
до 690
ТУ 27.3-31600918-024-2019
204

Тип барабана
Длина, м
Масса нетто, кг
Масса брутто, кг
Гарантийный срок, лет
Пожарная безопасность

14
800

4,5
000000000

№ п/п	Наименование, характеристика	Фактическое значение	Нормативное значение
1	Испытательное напряжение переменного тока, кВ	1,3-2,0	1,3-2,0
2	Время испытаний, мин		
3	Электрическое сопротивление изоляции, приведенное к одному километру длины, МОм, не менее	20000	12000
4	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/км, не более	15,0	15,85
5	Омическое сопротивление жил в рабочей паре, Ом	0,02	0,21
6	Электрическое сопротивление защитного шланга, приведенное к одному километру длины, МОм, не менее	130	100
7	Электрическое сопротивление вспомогательных пар, пересчитанная на длину 1 км, нФ:		
8	Электрическое сопротивление рабочих пар, пересчитанная на длину 1 км, нФ:		
9	Переходное затухание на ближнем конце, приведенное к одному километру длины в диапазоне частот до 250 кГц, Нп(дБ)	9,7	6,7
10	Защищенность на дальнем конце, приведенное к одному километру длины, в диапазоне частот до 250 кГц Нп(дБ)	10,2	8,4

Продукция соответствует ТУ 27.3-31600918-024-2019
(Обозначение НД)

Дата выпуска «20» 07 2020г.

Испытания проводил

(фамилия, подпись, штамп)