

INVESTITOR: *Fundația Filiala din Moldova a fundației „SKAT”*

BENEFICIAR: *Primăria satului Vertiujeni, raionul Florești*

## **PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 18 decembrie 2018

Privind lucrările de construcție executate la obiectul „**Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului, Vertiujeni raionul Florești**”, în cadrul contractului nr. 519 din 15 septembrie 2017 încheiat între SRL “Capital” și “Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT” pentru executarea lucrărilor de construcție a “**Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satelor Zăluceni, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni raionul Florești**”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 3 eliberată de Primăria Vertiujeni, raionul Florești la 25 septembrie 2017.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 - 18 decembrie 2018, fiind formată din următoarea componență:

**Președintele comisiei:**

1. Cerchez Anna            primarul s. Vertiujeni,

**Membrii comisiei:**

2. Levițchi Gheorghe    specialist în reglementarea proprietății funciare (inginer cadastral)
3. Plotean Natalia       contabil-șef, primăria Vertiujeni
4. Bîtcă Elena            consilier, consiliul local APL Vertiujeni
5. Cegorean Valeriu     șef secției construcții, Consiliul Raional Florești
6. Jonathan Hecke       președinte al Fundației Filiala din Moldova a fundației “SKAT”, reprezentant al investitorului, Proiectul Elveției de Apa și Sanitație în Moldova ApaSan
7. Bostan Tudor          inginer consultant, SRL “Wat San Engineering”, reprezentant al investitorului
8. Ioneț Ion                responsabil tehnic, SRL “MV QUEST”, reprezentant al investitorului

**3. Au mai participat la recepție:**

1. Bobeico Serghei       arhitect-șef, Consiliul Raional Florești
2. Gancear Gheorghe    vicereședintele raionului Florești
3. Arcana Anatolie       șef Unității de Salvatori și Pompieri (USP) s. Sănătăuca r. Florești
4. Buruiană Sergiu       inspector principal, Inspectia pentru Protecția Mediului r. Florești
5. Moraru Gheorghe      medic șef, Centrul de Sănătate Publică (CSP), raionul Florești
6. Isac Iulian             task manager, Proiectul Elveției de Apa și Sanitație în Moldova ApaSan
7. Bândiu Constantin    șef, Secția Managementul Proiectelor (SMP), ADR Nord
8. Rogaciov Vladimir    specialist, Secția Managementul Proiectelor (SMP), ADR Nord
9. Ungureanu Vitalie     director, S.A. “Servicii Comunale Florești” (Operator)
10. Gratii Ruslan          inginer-șef, S.A. “Servicii Comunale Florești” (Operator)
11. Bîrsan Ion             inginer, S.A. “Servicii Comunale Florești” (Operator)
12. Galciuc Igor          director „Capital” SRL
13. Donea Alexandru      diriginte de șantier SRL “Capital”
14. Vodă Gheorghe       proiectant, director SRL „Nova Proiect”

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- a) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- b) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică ce n-au fost executate – anexa nr. 2
- c) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului – anexa nr. 3.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor obiectul „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a s. Vertiujeni, raionul Florești”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrală a volumelor de lucrării prevăzute în documentația de execuție,  
Prezentarea Cărții Tehnice completată – Capitolul B  
Prezentarea avizelor serviciilor abilitate de control.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor la obiectul “Sistemul de alimentare cu apă potabilă a s. Vertiujeni, raionul Florești”.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1949121.043, adresa poștală MD-6650, s. Vertiujeni, r. Florești, destinația sistem public de alimentare cu apă potabilă, este compus din următoarele elemente:

| Nr. | Element  | Capacitatea           |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | Rezervor de Apă Potabilă, RAP  | 2 x 50 m <sup>3</sup> |
| 2   | Rețele de distribuție a apei   | 17.1 km               |
| 3   | Hidranți antiincendiarăi supraterani   | 9 buc                 |
| 4   | Cămine de vizită pe rețele   | 43 buc                |
| 5   | Conectări individuale  | 300 buc               |
| 6   | Rețele de alimentare cu energie electrică a platformei RAP 2 x 50, inclusiv transformator și iluminare | 25 m                  |

8. Prezentul proces verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi 18 decembrie 2018 în s. Vertiujeni, la ora 13:00, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Cerchez Anna

Participanți:

Bobeico Serghei

Membrii:

Levițchi Gheorghe

Gancear Gheorghe

Plotean Natalia

Arcana Anatolie

Biță Elena

Buruiană Sergiu

Cegorean Valeriu

Moraru Gheorghe

Jonathan Hecke

Isac Iulian

Bostan Tudor

Bândiu Constantin

Ionet Ion

Rogaciov Vladimir

Ungureanu Vitalie

Gratii Ruslan

Bîrsan Ion

Galciuc Igor

Donea Alexandru



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Obiectul - "Sistemul de alimentare cu apă potabilă a s. Vertiujeni, raionul Florești" .

*Lucrarea este terminată  
înregistrare pe aspect DST NORD*



L.S.

2018.



10. Lucrarea - „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a s. Vertiujeni, raionul Florești” este:

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**Executantul:**

**Investitorul:**

**SRL „Capital”**

**Fundația Filială din Moldova a Fundației SKAT**

18.12.2018

18.12.2018

L.Ș.

*Igor Galciuc*  
Galciuc Igor



L.Ș.

*Jonathan Hecke*  
Jonathan Hecke




Anexa nr. 1 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 decembrie 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

Obiectul „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Vertiujeni, raionul Florești”

1. Schema de execuție incompletă a rețelelor de distribuție a sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Vertiujeni, raionul Florești și a RAP 2 x 50 m<sup>3</sup>



Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de 18 ianuarie 2019 .

Președintele comisiei

Cerchez Anna



Responsabil Tehnic, SRL "MV QUEST"

reprezentant al investitorului

Fundația Filiala din Moldova a fundației "SKAT",

Proiectul Elveției de Apa și Sanitație în Moldova ApaSan

Ionet Ion



Anexa nr. 2 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate:

Obiectul „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Vertiujeni, raionul Florești”

1. Transmiterea către Unitatea de Salvatori și Pompieri (USP) s. Sănătăuca r. Florești a unui complet de adaptor și cheie pentru hidranții antincendiari subterani, inclusiv o cheie pentru deschiderea capacelor căminelor de vane.
2. Spălarea și dezinfectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Vertiujeni, raionul Florești
3. Finalizarea remedierii restabilirii drumurilor locale pe traseele rețelelor de distribuție a apei construite.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de 18 ianuarie 2019 .

Președintele comisiei

Cerchez Anna



Responsabil Tehnic, SRL "MV QUEST"

reprezentant al investitorului

Fundația Filiala din Moldova a fundației "SKAT",

Proiectul Elveției de Apa și Sanitație în Moldova ApaSan

Ionet Ion



Anexa nr. 3 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 18 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

Obiectul „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Vertiujeni, raionul Florești”

Nu sunt

---

---

---

---

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_.

Președintele comisiei

Cerchez Anna



Responsabil Tehnic, SRL "MV QUEST"

reprezentant al investitorului

Fundația Filiala din Moldova a fundației "SKAT",  
Proiectul Elveției de Apa și Sanitație în Moldova ApaSan

Ionet Ion

