

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Numărul procedurii de achiziție: <u>ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1764337152215/ 21515913</u>, conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemelor de securitate a clădirii CNPF pentru anul 2026</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Serviciilor de mentenanță a Sistemelor de securitate a clădirii CNPF pentru anul 2026</i>						
1.Sistem de Detectie si Semnalizare Incendiu	1. Mentinanta Sistemului de Detectie si Semnalizare Incendiu • Inspecția externă (vizuala, fizica) a sistemului • Verificarea sistemului: depistarea erorilor, alarmelor din memorie, sincronizarea timpului. • Verificarea funcționării senzorilor de fum. • Verificarea funcționării sistemului de alarma in diferite regimuri de lucru. • Comutarea automată a surselor de alimentare in cazul deconectărilor energiei electrice • Verificarea funcționării dispozitivelor exterioare de alarmare.	ITALIA	INIM	1. Sistem de Detectie si Semnalizare Incendiu	1.Mentinanta Sistemului de Detectie si Semnalizare Incendiu	EN-54
				Componente: 1. Centrala de detectie incendiu cu 2 bucle detectie si control a unei zone de Stingere cu Gaz 2. Detectori adresabili de fum -230 buc. 3. Detectori adresabili de temperatura – 110 buc.	1.Centrala de detectie incendiu cu 2 bucle detectie si control a unei zone de Stingere cu Gaz 2.Detectori adresabili de fum - 230 buc. 3.Detectori adresabili de	

	Generarea unor alarme false la detectoarele de fum alese aliator.			4. Detectori adresabili combinati fum si temperatura 5. Butoane adresabile – 18 buc. 6. Sirene adresabile	temperatura – 110 buc. 4.Detectori adresabili combinatifum si temperatura 5.Butoane adresabile – 18 buc. 6.Sirene adresabile	
2.Sistem de Control Acces de tip cititor-cititor la 6 puncte de acces	2. Mentenanța Sistemului de Control Acces de tip cititor-cititor la 6 puncte de acces: - Inspecția externă (vizuala, fizica) a sistemului. - Ungerea elementelor mecanice. - Verificarea tensiunii de baza si a celei de rezerva a sistemului. - Verificarea si ajustarea a softului. - Verificarea funcționării sistemului in ansamblu si eliminarea erorilor. - Instruirea, la solicitare, a administratorilor de soft din cadrul CNPF.	SLOVENIA	SIGUR	2..Sistem de Control Acces de tip cititor-cititor la 6 puncte de acces Componentele: - Element de blocare Electromagnet – 6 buc. - Amortizor hidraulic– 6 buc. - Contact magnetic monitorizare stare usa inchis/deschis– 6 buc. - Buton verde pentru deblocare usa in caz de urgenta– 6 buc. (accesul are loc in baza de cartele direct tiparibile)	2.Mentenanța Sistemului de Control Acces de tip cititor-cititor la 6 puncte de acces: - Element de blocare Electromagnet – 6 buc. - Amortizor hidraulic– 6 buc. - Contact magnetic monitorizare stare usa inchis/deschis– 6 buc. - Buton verde pentru deblocare usa in caz de urgenta– 6 buc. (accesul are loc in baza de cartele direct tiparibile)	EN-54

3.Sistem de Monitorizare Video de tip IP, tip Soft - TRASSIR	3. Menținanța Sistemului de Monitorizare Video de tip IP, tip Soft – TRASSIR: • Inspecția externă (vizuala, fizică) a sistemului. • Verificarea imaginilor pe monitor, ajustarea și reînnoirea driverelor video. • Ajustarea pozițiilor camerelor. • Verificarea existenței arhivei video, sincronizarea timpului la sistem. • Verificarea funcționării sistemului în ansamblu și eliminarea erorilor. • Instruirea la solicitare, a administratorilor de soft din cadrul CNPF. • Profilaxia și curățarea camerelor de supraveghere video.	RUSIA CHINA	TRASSIR HIKVISION	3.Sistem de Monitorizare Video de tip IP, tip Soft - TRASSIR Componentele: 1. Camere video (IP) – 32 buc. 2. Registrator TRASSIR 16 canale – 2 buc. 3. SWITCH 24 POE – 2 buc	3.Menținanța Sistemului de Monitorizare Video de tip IP, tip Soft – TRASSIR: 1.Camere video (IP) – 32 buc. 2. registrator TRASSIR 16 canale – 2 buc. 3.SWITCH 24 POE – 2 buc	EN-54
--	--	-------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **MANCUȘ Liviu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"ISS SISTEM" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13**