

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21090510 (ocds-b3wcp1-MD-1693334187249) din 29.08.2023

Obiectul de achiziție: **Generatoare electrice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant			Standarde de referință
1	2	3	4	5			6			7
Generator electric trifază, diesel model ETT-110B	Generator electric trifază, diesel model ETT-110B	Turcia	Electrotech Diş Ticaret Ve Tekstil Limited Şirketi	Puterea diesel-generator	100 kVA	sarcina nominală	Puterea diesel-generator	100 kVA	sarcina nominală	
				Tensiune la borne	400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1%	trifazăt 3 faze/N/PE	Tensiune la borne	400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1%	trifazăt 3 faze/N/PE	
				Frecvența			Frecvența			
				Modul de pornire/oprire automată	Da	x	Modul de pornire/oprire automată	Da	x	
				Conectare/d econectare automată a sarcinii	Da	centrală și controler	Conectare/d econectare automată a sarcinii	Da	centrală și controler	
				Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai	Da	Controler, controlul regimului automat, 0, manual.	Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai	Da	Controler, controlul regimului automat, 0, manual.	

				generatorul ui diesel			generatorul ui diesel			
				Disponibilitatea dispozitivelor de control vizual (display) pentru funcționare a generatorul ui-diesel	Da	x	Disponibilitatea dispozitivelor de control vizual (display) pentru funcționare a generatorul ui-diesel	Da	x	
				Echipament de comutare automat	Nu	x	Echipament de comutare automat	Nu	x	
				Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare și monitorizare	Da	x	Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare și monitorizare	Da	x	
				Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor)	Da	x	Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor)	Da	x	
				Vizualizarea parametrilor de la distanță	Da	Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înăptuit print- un modul de comunicație GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen;	Vizualizarea parametrilor de la distanță	Da	Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înăptuit print- un modul de comunicație GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen;	

[illegible]

model ETT-110B			Tensiune la borne	400/230 V $\pm$ 10%	trifazat 3 faze/N/PE
			Frecvența	50 Hz $\pm$ 1%	
			Modul de pornire/oprire automată	Da	x
			Conectare/diconectare automată a sarcinii	Da	centrală și controler
			Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel	Da	Controler, controlul regimului automat, 0, manual.
			Disponibilitatea dispozitivelor de control vizual (display) pentru funcționarea generatorului ui-diesel	Da	x
			Echipament de comutare automat	Nu	x
			Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare	Da	x
			Tensiune la borne	400/230 V $\pm$ 10%	trifazat 3 faze/N/PE
			Frecvența	50 Hz $\pm$ 1%	
			Modul de pornire/oprire automată	Da	x
			Conectare/diconectare automată a sarcinii	Da	centrală și controler
			Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel	Da	Controler, controlul regimului automat, 0, manual.
			Disponibilitatea dispozitivelor de control vizual (display) pentru funcționarea generatorului ui-diesel	Da	x
			Echipament de comutare automat	Nu	x
			Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare	Da	x
			Tensiune la borne	400/230 V $\pm$ 10%	trifazat 3 faze/N/PE
			Frecvența	50 Hz $\pm$ 1%	
			Modul de pornire/oprire automată	Da	x
			Conectare/diconectare automată a sarcinii	Da	centrală și controler

				si monitorizar e			
				Sistem automat de încălzire a motor)	Da	a uleiului (bloc x	
				Vizualizare a parametrilor de la distanță	Da	Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicație GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combustibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarmer și erori.	
				Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală	8h	Rezervor de minim 600l	
				Buton de oprire în caz de avarie	Da	montat pe panoul de comandă	
				Montarea în exterior	Da	x	
				Cerințe tehnice		- Principalelor componente, ansamblul motor-alternator	
				si monitoriza re			
				Sistem automat de încălzire a motor)	Da	a uleiului (bloc x	
				Vizualizare a parametrilor de la distanță	Da	Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicație GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combustibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarmer și erori.	
				Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală	8h	Rezervor de minim 600l	
				Buton de oprire în caz de avarie	Da	montat pe panoul de comandă	
				Montarea în exterior	Da	x	
				Cerințe tehnice		- Principalelor componente, ansamblul motor-alternator	

[illegible]

	(display) pentru funcționarea generatorului i-diesel		
Echipament de comutare automat	Nu	x	
Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare și monitorizare	Dacă	x	
Sistem autonomat de încălzire a uleiului (bloc motor)	Dacă	x	
Vizualizarea parametrilor de la distanță	Da	Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicație GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combustibili ; -Localite(GPS) opțional; -Alarme și erori.	
Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală	8h	Rezervor de minim 600 l	
visual (display) pentru funcționare a generatorului ui-diesel	Echipament de comutare automat	Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare și monitorizare	Sistem autonomat de încălzire a uleiului (bloc motor)
	Nu	x	
Durata de funcționare e continuă cu rezervorul de combustib il umplut complet la	8h	Rezervor de minim 600 l	

TOTAL					Buton de oprire în caz de avarie	Da	montat pe panoul de comandă	sarcina nominală		montat pe panoul de comandă				
					Montarea în exterior	Da	X					Buton de oprire în caz de avarie	Da	
					Cerințe tehnice		- Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii.					Montarea în exterior	Da	X
												Cerințe tehnice		- Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii.

Semnăt: _____
 Numele: Prenumele, Dnașă Iuri
 în calitate de: Administrator
 Oferantul: „Power Logistics SRL”
 Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Șciusev 54/1

