

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1688016801390 din 29.06.2023
Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat split sistem on/off	NOBUS 12K, On/Off 35 (12000 BTU)	China	Aux Air Conditioner Co., Ltd	Aparat de aer condiționat 12000BTU/h Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF. Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcții:Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire:3.25Kw Capacitatea la încălzire:3.4Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Până la -7°C) Unitate internă Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A)	Aparat de aer condiționat 12000BTU/h Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF. Capacitate 12000 BTU/h Tip unitate:Split de perete Funcții:Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ventilare Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Monofazat. Clasa de eficiență energetică A. Capacitatea la răcire:3.55Kw Capacitatea la încălzire:3.65Kw SEER/SCOP: 3,21/3,61 Funcționare la temperaturi exterioare scăzute(Până la -7°C) Unitate internă	

				Debit de aer: 550/500/430/330m ³ /h Filtre antibacteriologice Unitate externă Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monarea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m.linari. Garantie minim 24 luni	Dimensiuni (mm) 750×285×200 Nivel de zgomot: 30 Db(A) Debit de aer: 550/500/430/330m ³ /h Filtre antibacteriologice Unitate externă Dimensiuni (mm) 710x500x240 Tip Freon R410A Nivel de zgomot:50-52 Db(A) Inclusiv instalarea, monarea cu materialele necesare,traseu frigorific 4m.linari. Garantie 24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1688016801390 din 29.06.2023

Obiectul de achiziție: Aparat de aer condiționat conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
31600000-2	Aparat de aer condiționat split sistem on/off	buc	2	7220,00	8664,00	14440,00	17328,00	2-5 zile, după înregistrarea contractului		
	Total, MDL					14440,00	17328,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B