

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21043500; ocds-b3wdp1-MD-1629399188124 din 19.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiu

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
45300000-0	Dispozitiv de recepție și control	SmartLine036/4	Italia	INIM	Conform Caietului de sarcini	<p>Dispozitiv de recepție și control pentru 4 zone. Extensibil la 36 de zone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suportă cel puțin 32 de dispozitive pe buclă • Controlează placa de stingere a incendiilor SmartLetLoose • 8 temporizatoare și 7 ecuații logice • Posibilitatea controlului prin Ethernet • Taste de navigare pentru acces rapid la funcțiile de afișare grafică • Taste rapide (dezactivare, resetare, evacuare, verificare) • Echilibrarea automată a liniilor individuale ale detectorului • Software gratuit pentru configurare și întreținere • Certificat conform EN 54-2, EN 54-4, EN 50130, EN12094-1 	
45300000-0	Panou receptor	SmartLetUSee/LCD	Italia	INIM	Conform Caietului de	Copiază toate informațiile disponibile în panoul de control și oferă acces la toate	

							funcțiile de nivel 1 și 2 (vizualizarea evenimentelor active, resetare, mutare etc.). Meniul principal nu poate fi accesat. Până la 4 panouri repetitoare pot fi conectate prin magistrala RS485.	
45300000-0	Placă de extindere	SmartLine/8Z	Italia	INIM	Conform Caietului de sarcini	Placă de extindere pentru 8 zone Poate fi utilizat cu modificări FACP SmartLine020-4; Placa are o ieșire suplimentară programabilă 1A cu monitorizare a continuității, al cărei principiu de funcționare poate fi determinat în timpul configurării sistemului. Fiecare zonă are un conector suplimentar care poate fi configurat ca intrare (cu circuit supraveghere) sau o ieșire.		
45300000-0	Detector de fum	EP 212-141	Russia	Rubezh	Conform Caietului de sarcini	Detector de fum cu 2 fire cu protecție ridicată împotriva interferențelor și a prafului. Indicație: „MOD STANDBY”, „FIRE”. Conexiune cu 2 fire (detector bazat pe contacte fără șuruburi). Îndeplinește cerințele certificatului EN 54 Tensiunea de alimentare: 9-30 V. Consum curent: 0,04 mA. Temperatura de operare: -45 până la + 55 ° C. Dimensiune: 93x46 mm.		
45300000-0	Sirenă internă	Siren S9000	Bulgaria	DM Tech	Conform Caietului de sarcini	Sirena internă. Alimentare 24 V DC. Bliț cu LED, cu bază de blocare inclusă. Respectă noul standard EN 54-3.		
45300000-0	Buton de apel manual	D9000 MCP	Bulgaria	DM Tech	Conform Caietului de sarcini	Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Respectă noul standard EN 54-11.		
45300000-0	Sirenă	SF 300	Bulgaria	DM Tech	Conform Caietului de sarcini	Sirenă piezo-stradă / stroboscop; capac larg din plastic, cu posibilitatea plasării		

45300000-0	Bloc rele	Bloc rele				sarcini	<p>unui logo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard: EN54 - 3 Certificat nr. 13C003908-19 • Sirena stradală • Sunet la ieșire - 96dB • Alimentare - 20-30VDC • Alimentare - 20-30VDC • Cutie de plastic • IP54 pentru electronice • Curent - <17mA @ 24V • Culoarea rosie <p>UCP 12-4</p>	
45300000-0	Sursă de alimentare	HD - PB0301 РІП (5A)				Conform Caietului de sarcini	<p>Sursă de alimentare de rezervă cu impuls 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva supraîncălzirii, polarității incorecte, încălzirii excesive și descărcării totale a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare este de 190-265V. Sub bateria 7A/h. Dimensiuni: 157 * 197 * 70 mm.</p>	
45300000-0	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell		Conform Caietului de sarcini	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia	
45300000-0	Acumulator	UL18-12V	Anglia	Ultracell		Conform Caietului de sarcini	Baterie 12 V, 18Ah, Ultracell, Anglia	
45300000-0	Cablu antiincendiu	1x2x0,80mm (200m)				Conform Caietului de sarcini	<p>Cablu ignifug, fără halogeni, cu siguranță sporită, ignifug, cu emisii normalizate (redușe) de fum și gaze, cu toxicitate redusă, cu activitate corozivă scăzută. -30 ... + 70 ° C. Datorită stratului dublu de protecție:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bandă din poliester (pentru rezistență dielectrică); 2) Banda din fibra de sticla (pentru rezistența la foc); <p>Cablul poate funcționa în caz de incendiu</p>	

						(până la o temperatură de 750 ° C și în caz de incendiu) și într-o stare staționară poate asigura economii de energie timp de 180 de minute (FE180). Cablul va rezista la parametrii rezistenței la foc conform clasei PH120 (rezistență la șoc mecanic timp de 120 minute) conform EN 50200 în foc până la 750 ° C timp de cel puțin 30 de minute (E30) menținând funcționalitatea sistemelor de cablu. Rezistența miezului la t + 20 ° C, Ohm / km: 73,2Golful 200m
45300000-0	Cablu	VVNG			Conform Caietului de sarcini	Cablu sec. 3*1,5 mm.
45300000-0	Teava	PVC			Conform Caietului de sarcini	Teava PVC d.16
45300000-0	Teava	PVC			Conform Caietului de sarcini	Teava PVC d.25
45300000-0	Cutie de distribuție	80 x 80 x 40			Conform Caietului de sarcini	Cutie de distribuție, termoplastică, mică, gri, 85 x 85 x 40
45300000-0	Conductă din plastic	100x60			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 100 x 60mm. Lungime de tăiere 2 metri
45300000-0	Dispozitive de fixare					
45300000-0	Elemente de conexiune					



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

Specificații de preț F 4.2

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	21043500; ocds-b3wdp1-MD-1629399188124 din 19.08.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Lucrări de instalare a sistemului de semnalizare antiincendiu

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45300000-0	Dispozitiv de recepție și control SmartLine036/4	buc	1	3622,07	4346,48	3622,07	4346,48		
45300000-0	Panou receptor SmartLetUsee/LCD	buc	1	2468,81	2962,58	2468,81	2962,81		
45300000-0	Placă de extindere SmartLine/8Z	buc	4	714,73	857,68	2858,92	3430,72		
45300000-0	Detector de fum EP 212-141	buc	338	126,22	151,47	42662,36	51196,86		
45300000-0	Sirenă internă DM Tech Siren S9000	buc	22	145,53	174,64	3201,66	3842,08	40 zile calendaristic e de la	
45300000-0	Buton de apel manual D9000 MCP	buc	17	142,56	171,07	2423,52	2908,19	înregistrarea contractului la Trezorerie	
45300000-0	Sirenă piezo-stradă SF 300	buc	1	579,15	694,98	579,15	694,98		
45300000-0	Bloc rele UCP 12-4	buc	8	74,25	89,10	594,00	712,80		
45300000-0	Sursă de alimentare HD - PB0301 PИИ(5A)	buc	1	490,05	588,06	490,05	588,06		
45300000-0	Baterie UL7 - 12 V	buc	1	259,88	311,85	259,88	311,85		

45300000-0	Baterie UL18-12V	buc	2	846,45	1015,74	1692,90	2031,48	
45300000-0	Cablu antiincendiu 1x2x0,80mm (200m)	m	3968	7,43	8,91	29482,24	35354,88	
45300000-0	Cablu VVGNG 3*1,5	m	30	8,91	10,69	267,30	320,70	
45300000-0	Teava PVC d.16	m	3003	4,75	5,70	14270,26	17117,10	
45300000-0	Teava PVC d.25	m	15	6,53	7,84	97,95	117,60	
45300000-0	Cutie de distribuție 80 x 80 x 40	m	23	14,85	17,82	341,55	409,86	
45300000-0	Conductă din plastic 100 x 60	m	2	77,97	93,56	155,94	187,12	
45300000-0	Dispozitive de fixare	set	36	89,10	106,92	3207,60	3849,12	
45300000-0	Elemente de conexiune	set	12	59,40	71,28	712,80	855,36	
45300000-0	Montare					41014,28	49245,87	
45300000-0	Punere în funcțiune					39352,50	47223,00	
45300000-0	Proramare					13365,00	16038,00	
						203120,75	243744,91	


S.C. S.P. EXTERIOR
 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
 ÎNREGISTRATĂ LA ÎNCHEIEREA
 ÎNREGISTRAREA ÎN
 ÎNREGISTRAREA ÎN
 ÎNREGISTRAREA ÎN

Semnat Numele, Prenumele: Cupcic Iurie în calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: S.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65