


DENUMIREA BUNURILOR ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE DEPLINE

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Canti -tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei f. TVA
Lot 1: Confecții din tablă zincată în asortiment						275000,00
1.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø57mmx100cm, grosime 0,5mm	
2.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø76mmx100cm, grosimea 0,5mm	
3.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø10mm8x100cm, grosimea 0,5mm	
4.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø159mmx100cm, grosimea 0,5mm	
5.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø219mmx100cm, grosimea 0,5mm	
6.	44300000-3	Segment din tablă zincată	m.l.	150	Ø720mmx100cm, grosimea 0,5mm	
7.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	20	Ø57mmx100cm, grosime 0,5mm	
8.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	20	Ø76mmx100cm, grosimea 0,5mm	
9.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	20	Ø108mmx100cm, grosimea 0,5mm	
10.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	20	Ø159mmx100cm, grosimea 0,5mm	
11.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	14	Ø219mmx100cm, grosimea 0,5mm	
12.	44300000-3	Cot din tablă zincată	buc.	12	Ø720mmx100cm, grosimea 0,5mm	
Valoarea estimativă totală						275000,00


Buna ziua, dorim sa clarificam urmatoarele intrebari : Segment din tabla zincata de ce lungime ? 100 cm ? Ø57 este clar pentru noi, dar ce reprezinta x100mm ? Lungimea 100 cm ? Aceste neclaritati sunt la fiecare pozitie, de la 1 pina la 6. Ce tine de Cot din tabla zincata, cite grade sa fie coturile ? 90 grade, 60 ? etc Multumim anticipat !

Raspuns:

1. Segmente cu lungimea preferabil 100 cm.
2. Diametrul indicat este a tevilor și strat termoizolant *100 mm.



Incheietura



3. Coturile 90 grade.