

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21047385 (ocds-b3wdp1-MD-1637669361416) din 23.11.2021

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Direcției generale stare civilă et.3-4 din mun. Chișinău, str. M.Viteazul, nr.11/1 pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Direcției generale stare civilă et.3-4 din mun. Chișinău, str. M.Viteazul, nr.11/1 pentru anul 2022				1. Concentrator "BOLID" – 1 buc.; 2. Panou de control și dirijare C2000M -1 buc.; 3. Panou indicativ C2000-BИ – 1 buc.; 4. Panou de control și recepționare «Сигнал -20 П» - 1 buc.; 5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone – 1 buc.; 6. Detector de căldură – 60 buc.; 7. Modul cu pulberi – 42 buc.; 8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4buc.; 9. Sirenă acustică – 2 buc.; 10. Panou indicativ luminiscente – 4 buc.	1. Concentrator "BOLID" – 1 buc.; 2. Panou de control și dirijare C2000M -1 buc.; 3. Panou indicativ C2000-BИ – 1 buc.; 4. Panou de control și recepționare «Сигнал -20 П» - 1 buc.; 5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone – 1 buc.; 6. Detector de căldură – 60 buc.; 7. Modul cu pulberi – 42 buc.; 8. Acumulator tip 12V/7Ah – 4buc.; 9. Sirenă acustică – 2 buc.; 10. Panou indicativ luminiscente – 4 buc.	

						<i>Standarde de referință:</i> NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu. <i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i>	<i>Standarde de referință:</i> NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu. <i>Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.</i>				
TOTAL											

Semnati:  Numele, Prenumele: Haruta Vasile

În calitate de: Director general Ofertantul: SRL ARSENAL Adresa: Chisinau str.S.Radautanu, 10A

