

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către MMPS – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _ocds-b3wdp1-MD-1698952607493_ din __ 02.11.2023 __
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	TCL Elite TAC-09 CHSD / XABIL	China	China	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</p>	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: A++ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -20 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție 36 luni.</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	TCL Elite TAC- 12 CHSD / XAB1L	China	China	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU ; -clasa de eficiență energetică: A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -20°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 Termen de garanție 36 luni	
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------------------	-----------------------------	-----------------	--------------	---	--	------------------------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Mitul Alexandr___ În calitate de: ___Director___

Ofertantul: ___Smart Climat SRL___ Adresa: ___mun. Chisinau, str. Kogalniceanu 89___