

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 21 din 21.02.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR (proba nr. 21)

Sr.	Descrierea indicilor, u.m.	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării	Incertitudinea, $\pm U_{95}$ %
1	Granulozitate (finețe), %	5000 μ k	SM EN 13279-2 2015, pct. 4.1	SM SR EN 13279-1 2010, pct. 5.4, tab. 4	0	1,10
		200 μ k			23,45	1,74
		100 μ k			41,30	1,99
2	Tempută inițială de priză, min	SM EN 13279-2 2015, pct. 4.4.2	SM SR EN 13279-1 2010, pct. 5.3, tab. 3	≥ 20	53	1,22
3	Rezistența la compresune, N/mm ²	SM EN 13279-2 2015, pct. 4.5.5	SM SR EN 13279-1 2010, pct. 5.3, tab. 3	$\geq 2,0$	5,21	-
4	* Rezistența la încovoiere, N/mm ²	SM EN 13279-2 2015, pct. 4.5.4	SM SR EN 13279-1 2010, pct. 5.3, tab. 3	$\geq 1,0$	2,41	-
5	Rezistența de aderență, N/mm ²	SM EN 13279-2 2015, pct. 4.6	SM SR EN 13279-1 2010, pct. 5.3, tab. 3	$\geq 0,1$	0,138	0,12

Executantul/Specialist principal:

Clubarcă Inginer CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

SCAMINA Dr. Ing. SCAMINA Raisa

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SIG. / BICAR BIMPEX
2. CÎ / CPC INCERC TEST SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau folosit fără permisiunea SRL "CPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă U_p. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de acoperire k=2, cu o încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 21 din 21.02.2023

Solicitantul/Agentul economic: SRL „BICAR - BIMPEX”
Str. Varniţa, 32, mun. Chişinău, Republica Moldova

Numărul şi data cererii: Nr. 21 din 07.02.2023

Denumirea probei: Ipsos şi tencueli pe bază de ipsos

**Numărul şi descrierea probei
intrate în laborator:** 21 Tencuială pe bază de ipsos (produs la 10.01.2023)

Producătorul: Agentul economic

Locul de eşantionare a probei: Depozit materie finită,
Str. Varniţa, 32, mun. Chişinău, Republica Moldova

**Numărul şi data actului de
eşantionare:** Nr. 1 din 07.02.2023

**Responsabilul privind
eşantionarea:** PETRULEAC Aurel, Şef producere al SRL „BICAR - BIMPEX”
/Eşantionarea probelor a fost asigurată de către solicitanţii/clienti pe propria răspundere/

**Documentul normativ privind
eşantionarea:** SM SR EN 13279-1:2010

**Probele au fost prezentate de
către:** ȚURCAN Igor, Manager al SRL „BICAR - BIMPEX”

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantă a
performanței

Locul efectuării încercării: Cî „CIPC INCERC TEST” SRL
Str. Varniţa 16/1, mun. Chişinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 08.02.2023 - 21.02.2023

**Documentul normativ - metoda
de încercare:** SM EN 13279-2:2015 Ipsos şi tencueli pe bază de ipsos. Partea 2. Metode de încercare

**Documentul normativ - cerinţa
tehnică:** SM SR EN 13279-1:2010 Ipsos şi tencueli pe bază de ipsos. Partea 1. Definiţii şi norme

**Echipamentul folosit pentru
încercări:** Cronometru mecanic, tip COC tip-26 2-000 (CE – nr. MD 10 3 3-544/2022 din
28.06.2022),
Dinamometru, tip DCO-S MI 4C (CE – nr. UA/74 210705/001618 din 05.07.2022),
Aparat de cântărit, tip BS-6D1 3 (CE – nr. MD 10 3 2-31/2022 din 28.04.2022),
Presă hidraulică, tip 11-10 (CE – nr. MD 10 3 8-556/2022 din 22.11.2022),
Şubler mecanic, tip IIIU1 (CE – nr. MD 10 3 5-135/2022 din 10.03.2022),
Riglă metalică, nr. 49 (CE – nr. MD 10 3 5-417/2022 din 04.10.2022),
Aparat de cântărit, tip FLY (CE – nr. K22050010 din 11.05.2022),
Set site Ø200 mm, nr. 19071693 (CE – nr. 8 1-122/2023),
Eruvă, tip D550 2 (Proces verbal nr. 01 din 10.02.2023)

Condiţiile de mediu: Temperatura aerului, °C 18
Umiditatea relativă, % 64



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Lăznelor 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel./fax: +373 22 903 001, mob.: +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: info@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-070-2021

TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII – B1
Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor

Produs de:

BICAR BIMPEX SRL,

str. Varnița, 32, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Varnița, 32, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmateon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 28.01.2021 și va rămâne valabil până la data de 27.01.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a consistenței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.