

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Chisinaului, Ciocirlii și Vadul Pietrei or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

20 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentatii:

organizației de exploatare

Grosu V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**P.J.1-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6 dn90x5.2-226m; PE SDR17.6
dn75x4.3-63m; PE SDR11 dn50x4.6-135m, PE SDR11 dn40x3.7-41m, PE
SDR11dn32x3.0-310m;**

**Gazoduct supraterran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-32m; robinet cu bila și
flansa dn 80-1buc, robinet cu bila și mufa dn25-26buc**

**P.J.2-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-420m; PE
SDR17.6dn75x4.3-220m; PE SDR11dn32x3.0-280m;**

**Gazoduct supraterran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-42m; robinet cu bila și
flansa dn 80-1buc; robinet cu bila și mufa dn25-35buc**

**P.J.3-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-223m; PE SDR11dn32x3.0-
320m;**

**Gazoduct supraterran: P/J-OL- dn89x3.5-1m; dn25x3.2-27m; robinet cu bila și
flansa dn 80-1buc; robinet cu bila și mufa dn25-22buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrările:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL “Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Chisinaului, Ciocirliei si Vadul Pietrei or. Cricova (P.R.G.1)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" / 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____

Grosu V.

organizației de proiectare _____

Ovsienko E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

ГРПШ-FRG/2MB "стандарт" DN25-cu 2 linii

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL "Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare
Reprezentantul

Ovsienko E.

organizației de exploatare

Grosu V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Chisinaului, Ciocirlei și Vadul Pietrei or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

“20” 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Rosca M.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____

Grosu V.

organizației de proiectare _____

Ovsienko E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE SDR11 PE100 dn90x8.2-952m

Gazoduct subteran P/M-OL dn89x3.5-2m

**Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn89x3.5-9m; robinet cu bila și flansa dn
80-5buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.73-2022** este elaborat de către **SRL “Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **10.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ovsienko E.

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Grosu V.

Reprezentantul organului de supraveghere tehnică-gaz de stat _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " _____ anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Grosu V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.M.)**

Localitatea **or.Cricova, mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Agronordteh-M" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE SDR11, dn90x8.2-645m; robinet de politelena dn90-1buc

Gazoduct subteran P/M-OI dn89x3.5-2m

Gazoduct suprateran: P/M-OL- dn89x3.5-5m; robinet cu bila si flansa dn 80-2buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către SRL **"Val-Proiect"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei _____ **Rosca M.**

Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Ovienco E.**

Reprezentantul organizației de exploatare _____ **Scutaru V.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ **Iusan O.**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentatii:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2МВ "стандарт"
DN25-cu 2 linii**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.173/1-2022 este elaborat de către SRL "Val Proiect"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05.2024

finisarea lucrărilor 06.2024

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.J.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

“20” 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Agronordteh-M” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

P.J.1-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-1106m;PE

SDR17.6dn75x4.3-281m;PE SDR11dn32x3.0-230m;

Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn25x3.2-46m;robinet cu bila si
flansa dn 80-1buc,robinet cu bila si mufa dn25-45buc

P.J.2-Gazoduct subteran P/J-PE SDR17.6dn90x5.2-377m;PE

SDR17.6dn75x4.3-186m; PE SDR11dn50x4.6-12m;PE SDR11dn32x3.0-130m;

Gazoduct suprateran:P/J-OL- dn89x3.5-1m;dn57x3.2-2m;dn25x3.2-
21m;robinet cu bila si flansa dn 80-1buc;robinet cu bila si mufa dn50-
2buc;robinet cu bila si mufa dn25-20buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.173/1-2022** este elaborat de către SRL **“Val-Proiect”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **05.2024**

finisarea lucrărilor **06.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul strazilor
Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova (P.R.G.)**

Localitatea **or.Cricova,mun.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Rosca M.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Scutaru V.

organizației de proiectare

Ovsienco E.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general "Agronordteh-M" SRL

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-FRG/2MB "стандарт"**
DN25-cu 2 linii

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză: **Srl Spivan**

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul Nr.173/1-2022 este elaborat de către SRL "Val Proiect"

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor 05.2024

finisarea lucrărilor 06.2024

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă, anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovsienko E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " _____ anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ovienco E.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " " anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei _____ Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare _____ Ovsienko E.

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Scutaru V.

Reprezentantul organului supraveghere tehnică-gaz de stat _____

Reprezentantul antreprenorului general _____ Iusan O.



DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "20" 12 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Rosca M.

Reprezentantul organizației de proiectare

Ceban M.


Reprezentantul
organizației de exploatare

Scutariu M.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie d720mm cu
gazoduct d219mm din str. Vadul lui Vod 155**

Localitatea **or.Chisinau**

"20" 12 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

organizației de proiectare

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Rosca M.

Scutaru V.

Ceban M.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran P/M-PE80 SDR11 dn200x18.2-30m;OL dn159x4.5-2m;robinet cu bila si flansa dn150-1buc

Gazoduct suprateran:P/M-OL- dn159x4.5-4m;robinet cu bila si flansa dn150-1buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.05/23** este elaborat de către SRL **"Basaingaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **08.2024**

finisarea lucrărilor **09.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)