

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție № 21087157 от 04.08.2023 года

Obiectul achiziției: Закупка автоматизации и контроля уличного освещения в мун. Чадыр - Лунга

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Автоматизации и контроля уличного освещения в мун. Чадыр – Лунга 1.1 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРАЛЕР GSM/GPRS 1.2 Датчик измерения тока 1.3 Блок питания 12v3A 1.4 Щит монтажный 1.5 Сервер (ПК) 1.6 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ /КОНФИГУРИРОВАНИЕ 1.8 ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРВИСА (ПЕРЕДОВАННЫЕ /ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ)	ТОВАРЫ	RM	SRL TWOPLAST	Автоматизация уличного освещения включает в себя: 1. Включение/выключение уличного освещение на каждом коммутационном узле; 2. контроль состояния электросети на линии; 3. контроль тока потребления на линии для выявления неисправностей и несанкционированных подключений; 4. визуализация параметров в системе диспетчеризации 5. задание графика включение/выключение 6. обеспечить зашифрованный канал связи между узлом учета и сервисом; 7. реализовать несколько периодов включение / выключение освещения для	Автоматизация уличного освещения включает в себя: 1. Включение/выключение уличного освещение на каждом коммутационном узле; 2. контроль состояния электросети на линии; 3. контроль тока потребления на линии для выявления неисправностей и несанкционированных подключений; 4. визуализация параметров в системе диспетчеризации 5. задание графика включение/выключение 6. обеспечить зашифрованный канал связи между узлом учета и сервисом;	ISO

				каждого узла учета; 8. обеспечить мониторинг, архивацию и просмотр в виде графиков следующих параметров; Состояние связи с узлом учета. Состояние линии включена или выключена. Потребляемый ток линии; 9. корректировка по астрономическому времени .	7. реализовать несколько периодов включение / выключение освещения для каждого узла учета; 8. обеспечить мониторинг, архивацию и просмотр в виде графиков следующих параметров; Состояние связи с узлом учета. Состояние линии включена или выключена. Потребляемый ток линии; 9. корректировка по астрономическому времени	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Gratilea Mihail În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL TWOPLAST Adresa: UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Vorosilov, 11