

Акционерное общество
«Михневский завод электроизделий»

п.и. 142840 г. Ступино, р.п. Михнево, пр-д Старомихневский, владение 10

ПАСПОРТ

Наименование изделия: муфта соединительная термоусаживаемая

3СТп-10(10-25)	☐	3СТп-10(10-25)М	☐
3СТп-10(25-50)	☐	3СТп-10(25-50)М	☐
3СТп-10(70-120)	☐	3СТп-10(70-120)М	☐
3СТп-10(150-240)	☐	3СТп-10(150-240)М	☐
3СТп-10(10-25)(НП)	☐	3СТп-10(10-25)(НП)М	☐
3СТп-10(25-50)(НП)	☐	3СТп-10(25-50)(НП)М	☐
3СТп-10(70-120)(НП)	☐	3СТп-10(70-120)(НП)М	☐
3СТп-10(150-240)(НП)	☐	3СТп-10(150-240)(НП)М	☐

ТУ 27.33.13-007-01394461-2018

Назначение: Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц климатического исполнения УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

Комплектность: Приложение 1.

Транспортирование и хранение:

1. Транспортирование и хранение муфт должно соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86, ГОСТ 34839-2022 с дополнениями, изложенными в настоящем разделе.
2. Условия хранения и транспортирования упакованных муфт в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации и монтажу:

1. Условия эксплуатации муфт должны соответствовать ГОСТ 13781.0-86, ГОСТ 34839-2022.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
3. Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева не менее -20°C .

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие муфт требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода муфт в эксплуатацию при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
3. Срок службы муфт - не менее 30 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
4. Гарантийный срок хранения муфт – 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Начальник ОТК _____ Потапов М.А. Дата выдачи паспорта _____

Приложение 1.

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	ЗСТп-10 (10-25)	ЗСТп-10 (25-50)	ЗСТп-10 (70-120)	ЗСТп-10 (150-240)	ЗСТп-10 (10-25) (НП)	ЗСТп-10 (25-50) (НП)	ЗСТп-10 (70-120) (НП)	ЗСТп-10 (150-240) (НП)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым слоем изолирующая									
ТУП 3 - 1	шт.	2	-	-	-	2	-	-	-
ТУП 3 - 2	шт.	-	2	-	-	-	2	-	-
ТУП 3 - 3	шт.	-	-	2	2	-	-	2	2
2.Трубка термоусаживаемая № 1 для восстановления оболочки кабеля									
75/20х4 длина 650 мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
115/25х5 длина 650 мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
115/25х5 длина 900 мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
120/25х5 длина 900 мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
3.Пленка рукавная	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
4.Трубка термоусаживаемая № 2 – наружный защитный кожух									
90/25х5 длина 1100 мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
120/25х5 длина 1100 мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
130/28х5 длина 1300 мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
140/28х5 длина 1300 мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
5.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 3 для изолиров-я жил кабеля									
22/8х2 длина 240 мм	шт.	6	6	-	-	6	6	-	-
28/11х2 длина 350 мм	шт.	-	-	6	-	-	-	6	-
35/14х2 длина 350 мм	шт.	-	-	-	6	-	-	-	6
6.Термоусаживаемая манжета № 4 для изолиров-я контактного соединения									
37/12 длина 150мм	шт.	3	3	-	-	3	3	-	-
43/15 длина 180 мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
55/20 длина 200 мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
7.Пластина для выравнивания напряженности электрического поля размером 65х65 мм									
65х90 мм	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
110х130 мм	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
130х160 мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
8.Провод заземления сечением 10 мм² длина 850 мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
Провод заземления сечением 16 мм ² длина 850 мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
Провод заземления сечением 16 мм ² длина 1200 мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
Провод заземления сечением 25 мм ² длина 1200 мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
9.Лента электроизоляционная ПВХ	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
10.Гильзы кабельные винтовые сечения, мм²:* 10-25	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :*25-50	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :* 70 - 120	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :* 150 - 240	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
11.Лента алюминиевая экранирующая, длина 3,5 м	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
Лента алюминиевая экранирующая, длина 4,0 м	шт.	-	1	1	-	-	1	1	-
Лента алюминиевая экранирующая, длина 4,7 м	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
12.Припой ПОС – 30	кг	0,075	0,1	0,1	0,15	0,05	0,075	0,075	0,1
13.Припой марки А	кг	0,04	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-
14.Пружина ППД №1	шт.	-	-	-	-	2	-	-	-
Пружина ППД №2	шт.	-	-	-	-	-	2	-	-
Пружина ППД №3	шт.	-	-	-	-	-	-	2	-
Пружина ППД №4	шт.	-	-	-	-	-	-	-	2
15.Контактная пластина (терка)	шт.	-	-	-	-	2	2	2	2
16.Проволока оцинкованная	м	2,5	3,75	5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5

17.Межфазная распорка	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
18.Жир паяльный	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
19.Салфетка	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
20.Нитки льняные	м	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21.Стеклолента для бандажа заполнителя, шириной 40мм, длина 4,0 м	шт.	1	1	-	-	1	1	-	-
Стеклолента для бандажа заполнителя, шириной 40мм, длина 6,0 м	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
Стеклолента для бандажа заполнителя, шириной 40мм, длина 7,0 м	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
22.Сетка для бандажа ленты - герметика узла заземления, длина 0,2 м	шт.	2	2	-	-	2	2	-	-
Сетка для бандажа ленты - герметика узла заземления, длина 0,3 м	шт.	-	-	2	2	-	-	2	2
23.заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
24.термопластичный межфазный заполнитель	шт.	3	3	3	3	3	3	3	3
25.лента-герметик для герметизации узла заземления	шт./м.	2/0,2	2/0,5	2/0,7	2/0,8	2/0,2	2/0,5	2/0,7	2/0,8
26.Герметик на срез оболочки	шт./м.	2/0,2	2/0,2	2/0,2	2/0,25	2/0,2	2/0,2	2/0,2	2/0,25
27.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
28.Перчатки х/б	пара	2	2	2	2	2	2	2	2

Примечание: *- поставляется по заказу