

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr._ocds-b3wdp1-MD-1698952607493_ din 02/11/2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Aparate de aer condiționat de birou CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU	China	Midea	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru 	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete cu bloc extern</p> <p>Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare</p> <p>Regim Turbo - Da</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Suprafața maximală – 25 m2</p> <p>Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, Alimentare – 220-240 V</p> <p>Unitate interioara(racire/ incalzire) °C 17~32/0~30</p> <p>Unitate exterioara(racire/ incalzire) °C -15~+50 / -20~30</p> <p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A++</p> <p>SEER min – 6,36</p> <p>SCOP – 4,0</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 38,5/32/25 dB; Tipul de agent termic – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -466/360/325 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART, CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Deținerea de Service Centru – Da Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului. Garanția echipamentului –36 luni	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Serviciu de montare a climatizatorului și punerea în funcțiune			Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 ACC La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 7 ml – (cablu electric, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aparate de aer condiționat de birou CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU	China	Midea	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <p>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</p> <p>-capacitate termică 12 000 BTU;</p> <p>-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+;</p> <p>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</p> <p>-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C;</p> <p>-interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C;</p> <p>-agent termic R32;</p> <p>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>CONTER BREEZE by MIDEA 12000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare</p> <p>Regim Turbo - Da</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Suprafața maximală – 35 m2</p> <p>Qt=3,6 Kw, Qx=2,70 kW,Alimentare – 220-240 V</p> <p>Unitate interioara(racire/ incalzire) °C 17~32/0 ~30</p> <p>Unitate exterioara(racire/ incalzire) °C -15~+50/-15 ~30</p> <p>Eficienta energetica clasa – A++</p> <p>Capacitate racire BTU-12000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 3600 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2700W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A++</p> <p>SEER min – 6,1</p> <p>SCOP – 4,0</p> <p>Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 40/34/25 dB;</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Debit de aer Hi/Mi/Low -540/430/314 m3/h</p> <p>Filtrarea: AutoClean-da;</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Blocul extern, mm 720x270x495</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					<p>Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME, AUTO RESTART, CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 7 ml – (cablu electric, țevă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 7 ml – (cablu electric, țevă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului. Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 7 ml – (cablu electric, țevă de drenaj) – Da Set buloane- Da</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului. Garanția echipamentului –36 luni	
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Serviciu de montare a climatizatorului și punerea în funcțiune			Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 ACC La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 7 ml – (cablu electric, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da	

Semnat: _electronic_ Numele, Prenumele: _Moloșag Eugeniu _ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_ Adresa: _mun.Chisinău str.Vadul lui Vodă 68_