

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1607688525439**

Denumirea licitației: **Servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului în a. 2021**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1 servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului din str. Gh.Asachii, 65, mun. Chișinău 1 Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 2 Panou de recepție și control antiincendiar PC 585 3 Tastatura LCD5501 4 Tastatura PC5108 5 Sursa autonomă de alimentare „DANTON” 6 Detector de fum 7 Detector de fum 8 Buton antiincendiar manual 9 Sonerie antiincendiară	Deservire	Moldova	IS Servicii Paza a MAI	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice; 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o dată în 15 zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o dată în 6 luni); -Revizie generală anuală (o dată în 12 luni); -Intervenții operative prin personal	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice; 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o dată în 15 zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o dată în 6 luni); -Revizie generală anuală (o dată în 12 luni); -Intervenții operative prin personal	

					de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase	de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase	
	1.2 servicii de deservire tehnică a sistemului de semnalizare a incendiului din str.A. Mateevici, 103/2, mun. Cahul 1 Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 2 Tastatura LCD5501 3 Tastatura PC5108 pentru 8 zone 4 Sursa autonomă de alimentare ПИП12V3А 5 Detector de incendiu și fum 6 Buton antiincendiar manual 7 Sonerie antiincendiară stroboscopică 8 Sonerie antiincendiară	Deservire	Moldova	IS Servicii Paza a MAI	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o data în 15zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); -Revizie generala anuala (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase	1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verificarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminescente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice 7. Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de: -Revizie tehnica RT (o data în 15zile); -Revizie tehnică generală semestrială (o data în 6 luni); -Revizie generala anuala (o data în 12 luni); -Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase	
	TOTAL						



Semnat: S. SAVA Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79