



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCPr-001



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCPr - 001 11 A000299-17

Дата выдачи 19 сентября 2017

Действител 18 сентября 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCPr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

на настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Шпатлевки акрилатные для внутренних и внешних отделочных работ. 7
позиций согласно приложению.

Серийное производство согласно SF 38622974-002:2010.

Код NCM
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (1, 2, 3, 5); ГОСТ 9980.3-86;
ГОСТ 9980.4-2002; ГОСТ 9980.5-2009. ПП Nr. 226 din 29.02.2008; МУ 2158-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

А.О. "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство - мун. Кишинэу, ул. М.Маноле, 9.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки Nr. 3302-RE от 19.09.2017 выдан ОСП Г.П. ЦПМС,
мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, МД 2064, сертификат аккредитации Nr. OCPr-001 от 09.09.2014.
Протоколы испытаний: Nr. 13, 14, 15 от 07.09.2017, выданные Испытательной Лабораторией
А.О. „SUPRATEN”, ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, МД 2023, сертификат аккредитации
Nr. LI-030 от 07.02.2017. Санитарное заключение Nr. 2293 din 06.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Надзор осуществляется ОСП Г.П. ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен
только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке
согласно действующему законодательству. Соглашение № 4295/2017 от 19.09.2017. Дело № 2158

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем
сертификате



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat
de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 006216

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **ОСпр - 001 11 A059322-15**

Дата выдачи: 27 мая 2015 Действителен до: 27 мая 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.
Серийное производство согласно SF 38622974-002:2010.

Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;
ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;
Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИДНО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014; Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурлешы, ул. Т. Владимиреску, 70, MD 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке.

Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 059322



Руководитель органа
по сертификации

Мельник Л.

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами установленными Национальным Органом по Оценке Соответствия



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

000892

Data emiterii:

23 ianuarie 2017

Valabil pînă la:

23 ianuarie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Geamuri termopane încleiate pentru construcții

fabricate conform GOST 24866-99

Produse fabricate în serie

Codul NM MD
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008

GOST 24866-99 pct.4.1.5, 4.1.7; RNI 06-5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

"STECLAR - ECO" S.R.L. MD-2069, mun. Chișinău, Calea Ieșilor,10

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1015600011711

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.1229 din 29.12.2016, eliberat de CÎ al ICȘC "INCERCOM" ÎS,
mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 valabil pînă la 22.02.2018;
Nr.5879-A din 22.12.2016, eliberat de LÎPA. al "CMAC" Î.S, certificat de acreditare
Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.84 din 19.01.2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008376-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil pînă la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare (pervazuri) din aluminiu, pentru exterior, marca comercială "Alutech".

Contract Nr. 375E din 26.12.2012 cu OOO "Алютех Инкорпорейтед", Bielorusia.

Codul NCM

7610

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 22233-2001 pct.5.2.1, 5.2.3, 4.1, 5.3, 5.6; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Алютех Инкорпорейтед", Bielorusia.

Codul țării

BY

SOLICITANT

"ACONITRA" SRL, str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1007600076597

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0138 din 16.04.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 138 din 16.04.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023; Raport de încercări Nr. 281/11 din 04.04.2018 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 366 din 19.06.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006906



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008378-18

Data emiterii: 17 aprilie 2018

Valabil pînă la: 17 aprilie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare (pervazuri) din PVC, pentru interior, marca comercială "BRUSBOX".
Contract Nr. 13-01/15-05 din 13.01.2015 cu OOO "BRUSBOX", Federația Rusă.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30673-99 pct. 5.2.1, 5.2.3, 4.5, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

OOO "BRUSBOX", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

"ACONITRA" SRL, str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1007600076597

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0139 din 16.04.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. Ocpr - 049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 281/12 din 04.04.2018 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 139 din 16.04.2018 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 366 din 19.06.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006908



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila
1File
1

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 16 C008309-18 din:

12 martie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea
1	Linoleum: Rubin, Rubin Chips, Rubin Astral, Press Corisma, Kingfloor, Extra, TR, Plus, Terrana 01eco, 16/S, Terrana 22, Press Charisma, sound Tex 5,0.
2	Linoleum comercial: Antistatic, Antibacterial; Acoustic: Color, Natural, Uni, Standart, Metal, Acoustic silver Knight; Diamond Standart: Color, Metal, Natural, Forte, Plaza, Fresh, Durity; Diamond Standart Evolution, Talent, Aura; Diamond tech Metal, tech Color, tech Natural; Diamond: Tech Silver Knight; Brilliant, Las Vegas, Lux, Studio 15, Cristal; Safety Ecosafe, Ecotech, Girabiol Stop 20 JSK, Grabiol Silver Knight, Sale Decor; Astral: Color, Natural, Top Extra, Chips, Terrana Top, Wall Covering, Silence, Protect Rain, Muravyl, Unifloor, Studio 15, Soundtex 5.0, Cosmos, Flash, Marble.
3	Linoleum pentru încăperi sportive și fitness: Grabosport, Mega 10.2, Extreme 80, Extreme Wool, Supreme 67, Supreme wood 67, Elite 60, Elite wood 60, Prima, Prima wood 67, Graboflex Start, Start plus, GymFit 60, GymFit 50, GymFit 40, GymFit 25, Stamina, Stamina wood, Silver Knight Fitness, Rocket, Vaporex, Unifloor Balet, Broaadway 17, Grabo Duelt, Broaadway Balet 20, Evidence 25, Evidence 60.
4	Linoleum omogen: Antistatic, Antibacterial, PUR, Fortis Grabo, Fitt, Conducto.
5	Vinyl Floor Comercial: Antibacterial Plank it, Domino.

Seria A № 002382



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 16 C008309-18

Data emiterii: 12 martie 2018

Valabil până la: 12 martie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte (linoleum) din PVC, pentru pardoseli, macra comercială «GRABOPLAST»
(conform Anexă - 5 poziții).

Contract de livrare cu «Graboplast Floor Covering Manufacturers» LTD, Ungaria.

Codul NM MD
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM SR EN 14041:2010.

PRODUCĂTOR

«Graboplast Floor Covering Manufacturers» LTD, Ungaria.

Codul țării
HU

SOLICITANT

CLUBUL DE HANDBAL "OLIMPUS-85" SRL,
str. Ștefan Neaga, 37, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1004600009626

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0113 din 12.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 277/1 din 12.03.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. 1415-CPD-28-(C-49/2006) din 25.01.2012, eliberat de EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit Kft, notificat cu Nr. 1415, Ungaria.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 920 din 20.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006802



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Capetele certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII nr. SMC 0063

ELIBERAT : **SC "HIPERTEH" SRL**

Oficiu: Str. A. Pușkin 44, of.18, mun. Chișinău, MD 2005, Republica Moldova

Producere: Str. Petricani 88/8, mun. Chișinău, MD 2059, Republica Moldova

Tel.022 240 425, fax: 022 317 308, E-mail: hiperteh@mail.ru

PRIN PREZENTUL CERTIFICAT SE CONFIRMĂ, CĂ SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITĂȚII REFERITOR LA ACTIVITĂȚILE CONFORM CODULUI IAF: 28

**FABRICAREA MOBILIERULUI,
A TÂMLĂRIEI DIN PVC ȘI ALUMINIU.
CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII ÎN CONSTRUCȚII.**

ESTE CONFORM CU CERINȚELE STABILITE ÎN STANDARDUL INTERNAȚIONAL:

ISO 9001:2015

adoptat ca standard național SM SR EN ISO 9001:2015

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA DECIZIEI № 0160 din 04.05.2018

Certificarea a fost efectuată de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) al Întreprinderii de Stat „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (ÎS CMAC).

Evaluarea periodică se efectuează anual de către OC SM al ÎS CMAC

șos. Muncești 162a, or. Chișinău, MD 2002, Republica Moldova

Oficiu: str. Coca 28, or. Chișinău, MD 2064, Republica Moldova,

tel.: 022 218 489, fax: 022 745 489



L.Ș.

Conducătorul
Organismului de Certificare

Valentin MARDARI

VALABILITATEA CERTIFICATULUI ESTE CONDIȚIONATĂ DE REZULTATELE
AUDITURILOR DE SUPRAVEGHERE ANUALE ȘI SE STABILEȘTE:

Din data 04.05.2018

Valabil până la 04.05.2019

Valabil până la 04.05.2020

Valabil până la 03.05.2021

CERTIFICATUL ESTE VALABIL CU CONDIȚIA RESPECTĂRII CERINȚELOR STANDARDULUI DE REFERINȚĂ

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007303-17

Data emiterii: 03 mai 2017

Valabil pînă la: 03 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, clasa II, granulație mijlocie, Mgr.=2,43,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

S.C. "Zavricico - Prim" SRL,

s. Speia, rl. Anenii Noi, Republica Moldova.

Producere: cariera "Șerpeni", r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600000694


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0225 din 03.05.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 264 din 06.04.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 0169/9 din 20.04.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse. Contract de prestări servicii Nr. 762 din 30.03.2017.

Seria A № 005211



Conducătorul OC

[Signature]

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



SM SR EN ISO/IEC 17065
OCpr-001

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002143-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de policlorură de vinil (PVC), cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 30674-99.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30674-99 p.p. 5.2.2, 5.3.1, 5.3.3, 8.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Rapoarte de încercări: Nr. 06/C-1 din 25.04.2018, Nr. 06/C-2 din 25.04.2018, eliberate de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 002143



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002144-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de polielorură de vinil (PVC), cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform 30970-2002.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30970-2002 p.p. 4.2.2, 4.3.2, 7.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Raport de încercări Nr. 06/C-2 din 25.04.2018, eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L.,
certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Seria A No 002144

Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002145-18

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de aluminiu, cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 21519-2003.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 21519-2003 p.p. 4.2.2, 4.3.3, 4.8, 4.9, 7.

HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Raport de încercări Nr. 06/C-3 din 25.04.2018, eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A002146-18**

Data emiterii 25 aprilie 2018

Valabil până 24 aprilie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de aluminiu, cu geam termopan.
Fabricarea în serie conform GOST 23747-88.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
GOST 23747-88 p.p. 2.2.12, 2.5, 2.6, 5.2; GOST 21519-2003 p.4.3.3.
HG 226 din 29.02.2008 Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții.

PRODUCĂTOR

S.C. "HIPERTEH" S.R.L., str. A. Puskin, 44, mun. Chișinău.
Producerea: str. Petricani 88/8, mun. Chisinau.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600080897

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1211-RE din 25.04.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S.CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014;
Raport de încercări Nr. 06/C-3 din 25.04.2018 eliberat de LÎ "Fistfog" S.R.L., certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S.CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4987/2018 din 25.04.2018. Dosar Nr. 0432.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 002146



Conducătorul organismului
de certificare

Melnic L.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1158-16



OCpr-018

Data emiterii:

24 octombrie 2016

Valabil pînă la:

02 august 2019



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ciment Portland ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108 - 2003;
ciment Portland cu zgură ЦЕМ II/A-III 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
ciment Portland cu calcar ЦЕМ II/A-II 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
ciment Portland compozit ЦЕМ II/A-K (III-II) 32,5 Б; ЦЕМ II/A-K (III-II) 42,5 Б;
ЦЕМ II/B-K (III-II) 32,5 Б ГОСТ 31108 - 2003
Fabricare în serie conform SM GOST 31108 2008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcții, HG RM nr.226 din 29.02.2008
SM GOST 31108 2008 pct. 4.2 tab.1; 5.1.2 tab.2; 5.1.3 tab.3; RNI 06-5.3.35 pct.2.2

PRODUCĂTOR

Societate pe acțiuni de tip închis "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA"
RM, or. Rîbnița, str. Zaporojeț, 1, tel./fax (555) 76-340

SOLICITANT

Producător

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoarte de încercări nr.3444, 3445, 3447 din 28.07.2016; nr. 4755, 4757, 4758 din 21.10.2016 eliberate
de LÎPA al Î.S. CMAC, certificat de acreditare nr. LÎ - 086 din 01.09.2016 pînă la 03.09.2029;
Rapoarte de încercări nr. 41, 42, 43 din 22.07.2016, nr.70, 71, 72 din 13.10.2016
eliberate de LÎ S.A.T.Î. "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA",
certificat de acreditare nr. LÎ - 018 din 22.01.2014 pînă la 24.01.2018;
Act nr.19 din 22.07.2016, Act nr.30 din 13.10.2016 eliberate de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
Raport de evaluare a conformității nr.30 din 21.10.2016

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 1+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Înlocuiește Certificatul de conformitate nr. OCpr-018 11A1132-16 din 02.08.2016

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Conducătorul organismului
de certificare

BCL

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Produsele certificate de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008766-18

Data emiterii: 09 octombrie 2018

Valabil pînă la: 09 octombrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile și accesorii din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A,
marca comercială "Monblan NORD".

Contract Nr. 15-6/2016 din 15.06.2016 cu ИООО "Винктех-Трейд", Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4 - 5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

COOO "СТЛ Экструзия", Republica Belarus

Codul NCM

3916

3925

SOLICITANT

"PROFALEX - COM" R.R.L.,
str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării

BY

Codul IDNO

1009600030687

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0533 din 08.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 886 din 03.10.2018, eliberat
de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS. mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 329/6 din
05.10.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 533 din 27.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 637 din 04.04.2016.

În cazul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 0059006



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS

or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială „Monblan NORD ”

data fabricării: 02. VI. 2018

cantitate produs: 13 462 . 0 m. L.

Solicitant: „PROFALEX-COM” SRL st Zelinski nr.36-4 m. Chișinău R. Moldova

Producător: ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ ” , Republica Belarus

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M. Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 886 din 28.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Movileni , 77 m. Chișinău R. Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0533 din 27.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.2.6 ,pct. 5.3.1

„Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12 , pct.7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 /2017 din 16.01.2017/;

Șubler tip ШЦ-I/ certificat de etalonare nr. E 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;

Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 70 %



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 01.10.2018

Data finisării încercărilor: 03.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 886

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristi- cile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristi- cile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la întindere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,9	37,7	37,2	37,6
2	Grosimea stratului de protecție	mm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și umflături	Crăpături și umflături lipsesc			Crăpături și umflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil pentru tîmplării m.c. „Monblan NORD” prezentate de către „PROFALEX-COM” SRL mun. Chișinău R.Moldova producător ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ” , Republica Belarus

după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
- 3 „PROFALEX-COM” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele Încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S. este strict interzisă.

Raport de încercări
Nr. 329/6 din 05.10.2018

Agentul economic

**"PROFALEX - COM" R.R.L., N. str. Zelinski, 36/6,
ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din PVC, pentru tîmplării, marca comercială
"Monblan NORD".**

Producător

ООО "СТІ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 329 din 04.10.2018, Act de prelevare Nr. 0533/1
din 27.09.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon
Guțu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

329-6

Data recepției

04.10.2018

Data încercărilor

05.10.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.12
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.27
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	126	126
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	11.4	12.5


Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executar încercări**Șef Laborator****Prisac Victoria**

/nume, prenume/


/semnătura/**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/

OC „CERTMATCON” SRL		
 CertMatCon	Raport de identificare și control tehnic Nr. 533 din 27.09.2018 Conform cererii Nr. 0533 din 24.09.2018	Cod: F-7.1-14
		Ediția: 03
		Data: 01.11.2017
		Pagina 1/2

Solicitant: "PROFALEX - COM" R.R.L.,

str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Denumirea produsului: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "Monblan NORD".

Producător: ООО "СТІ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus

Prelevarea probelor: GOST 30673-99

Identificarea conform: GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6020	6010	6030
			M-6020		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,1
			M-0,1		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
			M-1		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A: min 3,0 mm	4.4 tab.1	3,1 3,0	3,01 3,05	3,1 3,0
Grosimea pereților exteriori de față			2,52 2,53	2,51 2,55	2,5 2,5
Grosimea pereților dosiți	min 2,5 mm				
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,1 0,0	+0,01 +0,05	0,1 0,0
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,02 +0,03	0,01 +0,05	0,0 0,0
Marcarea: pct. 5 Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct. 8 În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0, 8 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. Panglică de măsurat tip.PSY3K, 0-5 m, B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
2. Șubler tip. IIII-I, 0-125mm, B/V nr. 3.4.53-1634 din 13.07.2018.
3. Micrometru tip. MK, 0 25mm, B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, marca comercială "Monblan NORD", supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul Guțu Maria

În prezența Dimin Alexandru

1 exemplar - CertMatCon
1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008766-18

Data emiterii: 09 octombrie 2018

Valabil pînă la: 09 octombrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile și accesorii din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A,
marca comercială "Monblan NORD".

Contract Nr. 15-6/2016 din 15.06.2016 cu ИООО "Винктех-Трейд", Republica Belarus.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1,
5.2.4 - 5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

COOO "СТЛ Экструзия", Republica Belarus

Codul NCM

3916

3925

SOLICITANT

"PROFALEX - COM" R.R.L.,
str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării

BY

Codul IDNO

1009600030687

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0533 din 08.10.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 886 din 03.10.2018, eliberat
de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS. mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 329/6 din
05.10.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de identificare și control tehnic Nr. 533 din 27.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon",
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform
legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 637 din 04.04.2016.

În cazul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria A № 0059006



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 1 / 2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS

or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială „Monblan NORD ”

data fabricării: 02. VI. 2018

cantitate produs: 13 462 . 0 m. L.

Solicitant: „PROFALEX-COM” SRL st Zelinski nr.36-4 m.Chișinău R. Moldova

Producător: ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ ” , Republica Belarus

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 886 din 28.09.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Movileni , 77 m.Chișinău R. Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0533 din 27.09.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conține caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.2.6 ,pct. 5.3.1

„Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12 , pct.7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 /2017 din 16.01.2017/;

Șubler tip ШЦ-I/ certificat de etalonare nr. E 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;

Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Micrometru digital / certificat de etalonare nr. E 3.5-350/2017 din 22.11.2017/;

Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr 3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 70 %



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 886 din «03.10.2018»

Cod: RÎ-5.10

Ediția: 3

Data:
23.02.2015

Pagina: 2/2



Data începutului încercării: 01.10.2018

Data finisării încercărilor: 03.10.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 886

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristi- cile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristi- cile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la întindere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,9	37,7	37,2	37,6
2	Grosimea stratului de protecție	mm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și umflături	Crăpături și umflături lipsesc			Crăpături și umflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil pentru tîmplării m.c. „Monblan NORD” prezentate de către „PROFALEX-COM” SRL mun. Chișinău R.Moldova producător ООО „СТЛ ЭКСТРУЗИЯ” , Republica Belarus

după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
- 3 „PROFALEX-COM” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele Încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Incercom” Î.S. este strict interzisă.

Raport de încercări
Nr. 329/6 din 05.10.2018

Agentul economic

**"PROFALEX - COM" R.R.L., N. str. Zelinski, 36/6,
ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

**Profile din PVC, pentru tîmplării, marca comercială
"Monblan NORD".**

Producător

ООО "СТІ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 329 din 04.10.2018, Act de prelevare Nr. 0533/1
din 27.09.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon
Guțu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

1,0 kg

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

329-6

Data recepției

04.10.2018

Data încercărilor

05.10.2018

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.12
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.27
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	126	126
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	11.4	12.5


Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executar încercări**Șef Laborator****Prisac Victoria**

/nume, prenume/


/semnătura/**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/

OC „CERTMATCON” SRL		
 CertMatCon	Raport de identificare și control tehnic Nr. 533 din 27.09.2018 Conform cererii Nr. 0533 din 24.09.2018	Cod: F-7.1-14
		Ediția: 03
		Data: 01.11.2017
		Pagina 1/2

Solicitant: "PROFALEX - COM" R.R.L.,

str. Zelinski N., 36/6, ap. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova

Denumirea produsului: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, clasa A, marca comercială "Monblan NORD".

Producător: ООО "СТІ ЭКСТРУЗИЯ", Republica Belarus

Prelevarea probelor: GOST 30673-99

Identificarea conform: GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc.

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6020	6010	6030
			M-6020		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,1
			M-0,1		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
			M-1		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A: min 3,0 mm	4.4 tab.1	3,1 3,0	3,01 3,05	3,1 3,0
Grosimea pereților exteriori de față			2,52 2,53	2,51 2,55	2,5 2,5
Grosimea pereților dosiți	min 2,5 mm				
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,1 0,0	+0,01 +0,05	0,1 0,0
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,02 +0,03	0,01 +0,05	0,0 0,0
Marcarea: pct. 5 Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct. 8 În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0, 8 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. Panglică de măsurat tip.PSY3K, 0-5 m, B/V nr. 3.4.53-1633 din 13.07.2018.
2. Șubler tip. IIII-I, 0-125mm, B/V nr. 3.4.53-1634 din 13.07.2018.
3. Micrometru tip. MK, 0 25mm, B/V nr. 3.4.53-1632 din 13.07.2018.

Concluzii: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării, marca comercială "Monblan NORD", supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către experții Guțu Maria

În prezența Dimin Alexandru

1 exemplar - CertMatCon
1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate