

NOTA INFORMATIVA

Oferta prezentata de compaia DUO-EGO SRL este bazata pe cerintele Anuntului de participare privind achizitia "Sistemul fotovoltaic compus din trei centrale electrice fotovoltaice pentru incinta sediului SA FRANZELUTA" in stricta conformitate cu Caietul de sarcina si Avizului de racordare nr G40302022120025 din 17.12.2022. Prevederile caietului de sarcina: *amplasarea sistemului fotovoltaic pe acoperisurile cladirilor conform raportului de expertiza prezentat (3 cladiri cu nr cadastrale 0100111012.02, 0100111012.06, 0100111012.19); puterea totala a invertoarelor 600kW si puterea totala a modulelor fotovoltaice 850kW; unghi de inclinatia panourilor fotovoltaice in domeniul 15...35 grade* limiteaza posibilitatea implimentarii proiectului. Motivul este insuficienta suprafetei disponibile a cladirilor specificate in raportul de expertiza preconizat pentru amplasarea panourilor fotovoltaice cu putere totala 850 kW cu inclinatia mai mare de 15 grade si efectuarea expertizei acoperisului fara luarea in considerare greutatilor mari ale balastului, necesar pentru amplasarea panourilor fotovoltaice pe acoperis de tip terasa.

Puterea electrica 600kW cu aplicarea mecanismului de contorizare neta, aprobata prin avizul de racordare specificat, depaseste limita de 200kW pentru un consumator final (chiar cu mai multe racorduri la reseaua electrica) prevazuta in art. 39 alin. (2) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, ceea ce poate face dificila sau imposibila darea in exploatare statiilor fotovoltaice din cauza necesitatii obtinerii Actului de corespundere eliberat de catre ANRE.

Cu respect,

Nicolai Manolov, Seful Departamentului SER DUO-EGO SRL.

25/04/2023