



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИВГУМА"

LIMITED LIABILITY COMPANY "KIEVGUMA"

Ф-05-57

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Куцузова (О.Онищенко), 127.
☎ (044) 364-56-00 Факс: (044) 364-56-28



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1240/4

Название изделия: Ковёр диэлектрический резиновый 500х500

Дата изготовления 4 кв.2021

Партия № 12

Количество 200 шт.

№ п/п	наименование показателя и единицы измерения	норма	Показатели испытаний
1	Размеры (ДхШхГолщина), мм	500х500х4,5	соответствует
2	Испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, кВ	20	соответствует
3	Допустимая максимальная плотность тока утечки, мА/м ² , не более	160	106,6
4	Электрическая прочность резины, кВ/мм, не менее	10	12
5	Номинальное напряжение, кВ, более	1	соответствует
6	Рабочий диапазон температур, С.°	от -15 до +40	соответствует

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТО 38.19.032-92

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Начальник ОТК

Расенко П.Н.



КОПІЯ ВІРНА

СЕРТИФИКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ОБРАЗЦА (модуль В)

Зареєстрований в реєстрі за № UA. TR.131.B. 0448-22
органа оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Срок дії:
с 25.01.2022г
до 24.01.2024г

Продукція

Коври діелектричні резинові (500x500),
Коври діелектричні резинові (700x700),
Коври діелектричні резинові (750x750),
Коври діелектричні резинові (1000x1000)
III категорія
(ідентифікаційні дані в
відповідності з Приложением)

Код ТН ВЭД, ДК 016
22.19.72

Образец соответствует

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, установленним технічним регламентом засобів індивідуальної захисту, (утвердженню постановленням КМУ № 771 от 21.08.2019), ГОСТ 4997-75 «Коври діелектричні резинові . Технічні умови», п.п. 1.3-1.9, 1.11, 1.13, 4.1; ТО 38.19.032-92 «Коври діелектричні резинові. Технічне описання . п.п 1.1, 1.2, 2.2-2.7, 5.1

Производитель продукции

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка) 127, г. Бровары ,
Киевская обл, 07400, код ЄГРПОУ 35115248

Заявитель

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка) 127, г. Бровары ,
Киевская обл, 07400, код ЄГРПОУ 35115248

Дополнительная информация Умови дії на оборотній стороні цього сертифіката

Сертифікат виданий органом по оцінці відповідності АКАДЕМТЕСТ»

Юридический адрес: ул Васнина, дом 5, г. Харьков, Харьковская обл, Украина, 61023,
код ЄГРПОУ 37188889

Фактический адрес : ул Клочковская ,дом 99-А, оф 501, г. Харьков, Украина ,61022

E mail- akademtest@gmail.com

Аттестат аккредитации НААУ 10356, ідентифікаційний номер UA. TR.131

На основании

Отчета об оценке № 685 ТР от 25.01.2022г



Руководитель органа оценки соответствия

Руслан Горлов

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (Модуль В)

Зарегистрирован в реестре за № UA. TR.131.B. 0448-22
органа оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ»

Срок действия:
с 25.01.2022г
до 24.01.2024г

Идентификационные данные

Наименование	Идентификационные данные – размер	Уровень эффективности
Ковер диэлектрический резиновый (500x500)	500x500мм толщина (6.0 ±1.0)мм	Выдерживает напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц
Ковер диэлектрический резиновый (700x700)	700x700 мм толщина (6.0 ±1.0)мм	
Ковер диэлектрический резиновый (750x750)	750x750 мм толщина (6.0 ±1.0)мм	
Ковер диэлектрический резиновый (1000x1000)	1000x1000 толщина (6.0 ±1.0)мм	

Руководитель органа оценки соответствия

Руслан Горлов



ЗПІДНО З ОРІГІНАЛОМ

СЕРТИФІКАТ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.0448-22
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»
Зареєстрован в реєстрі органа оцінки соответствия «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії
від 25.01.2022 р.
до 24.01.2024 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція
Продукция/
Production

Килими діелектричні гумові (500x500),
Килими діелектричні гумові (700x700),
Килими діелектричні гумові (750x750),
Килими діелектричні гумові (1000x1000)
III категорія
(ідентифікаційні дані згідно з додатком)

код УКТ ЗЕД,
ДК 016
ТНВЭД: ДК-016 /
UKTZED code, DK-016

22.19.72

Зразок відповідає
Образец соответствует /
PPE type complies with the

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019), ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические Условия, п.п. 1.3-1.9, 1.11, 1.13, 4.1; ТО 38.19.032-92 «Ковры диэлектрические резиновые. Техническое описание», п.п. 1.1, 1.2, 2.2-2.7, 5.1

Виробник продукції
Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл., 07400, код ЄДРПОУ 35115248

Заявник
Заявитель/
The applicant

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл., 07400, код ЄДРПОУ 35115248

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: вул. Клочківська, буд. 99-А., оф. 501, м. Харків, Україна 61022,
e-mail: akademtest@gmail.com
Атестат про акредитацію НААУ 10356, Ідентифікаційний номер UA.TR.131

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіт про оцінку № 685 ТР від 25.01.2022 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body




(підпис, власне ім'я, прізвище)
(signature, initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

КОПІЯ ВІРНА

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

КОПІЯ ВІРНА

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ПРО ЕКСПЕРТИЗУ ЗРАЗКА (Модуль В)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗЦА (МОДУЛЬ В) /
ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано за № UA.TR.131.B.0448-22
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body «ACADEMTEST» under №

Термін дії від 25.01.2022 р. до 24.01.2024 р.


Срок действия с / Term of validity is from

Ідентифікаційні дані


Найменування	Ідентифікаційні дані – розмір	Рівень ефективності
Килим діелектричний гумовий (500*500)	500*500 мм товщина (6,0± 1,0) мм	Витримує напругу 20 кВ змінного струму частотою 50Гц
Килим діелектричний гумовий (700*700)	700*700 мм товщина (6,0± 1,0) мм	
Килим діелектричний гумовий (750*750)	750*750 мм товщина (6,0± 1,0) мм	
Килим діелектричний гумовий (1000*1000)	1000*1000 мм товщина (6,0± 1,0) мм	

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body




М.П./М.П./Stamp


(підпис, власне ім'я, прізвище) / (signature, initials, family name)

Руслан ГОРДОВ



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ГЕРБ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

01001 г. Киев, ул. Б. Гринченка, 1
тел. 279-12-70, факс 279-48-83;
e-mail: info@consumer.gov.ua

Утверждаю
В.и.о Глава Госпродпотребслужбы -
Шевченко О.П.

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ
(Герб Украины, Государственная служба Украины
по вопросам безопасности пищевых продуктов
и защиты потребителей. Идентификационный код
39924774)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

от 13.10.2020 г.

№ 12.2-18-1/ 23720

Объект экспертизы: Ковры диэлектрические резиновые
изготовленные в соответствии с - ТО 38.19.032-92 « Ковры диэлектрические
резиновые. Технические описание»

Код ДКПП, УКТВЭД, артикул: 22.19.72

Сфера применения и реализации объекта экспертизы:
разные отрасли промышленности, защита от поражения электрическим током при работе в
электроустановках, оптово-розничная торговля

Страна-производитель ООО «Киевгума», Украина, 07400, Киевская область г. Бровары, ул.
Кутузова, 127

(страна-производитель, разработчик, адрес, местонахождение телефон, факс, E-mail)

Заявитель экспертизы ООО «Киевгума», Украина, 07400, Киевская обл. г. Бровары, ул.
Кутузова, 127,

код : 35115248

(заявитель, адрес, местонахождение телефон, факс, E-mail)

Данные про контракт на поставку объекта в Украину: отечественный производитель

Объект экспертизы соответствует установленным медицинским критериям безопасности/показателям: по результатам рассмотрения предоставленных документов и оценке риска для здоровья населения, а так же результатам проверки представленного заявителем образца объекта экспертизы, а именно: интенсивность запаха - не более 2-х баллов. уровень миграции химических веществ в атмосферу не более ПДК (мг/м^3): формальдегид – 0,003, ацетальдегид – 0,01; ацетон – 0,35; толуол – 0,6; метиловый спирт – 0,5; спирт бутиловый – 0,1 в соответствии с ГН «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных мест».

Необходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортирования, утилизации, уничтожения есть:

- а) соблюдение требований, установленных данным заключением по результатам испытаний предоставленных заявителем образцов,
б) обеспечение условий транспортирования, хранения и реализации продукции, предусмотренных требованиями и рекомендациями производителя,



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

в) проведение выборочных испытаний объекта экспертизы на соответствие требований данного заключения и соответствия действующему законодательству.

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, объект экспертизы: Ковры диэлектрические резиновые по представленному заявителем образцу соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и могут быть использованы в заявленной сфере применения.

Срок годности в соответствии с рекомендациями производителя

Информация об этикетке, инструкции, правил и т.д. маркировка для потребителя обязаны включать содержание на украинском языке; маркировка в соответствии с действующим законодательством Украины. Заключенное не может использоваться в рекламных целях производителя.

Заключение действительно : на срок действия **ТО 38.19.032-92 « Ковры диэлектрические резиновые. Технические описание»**

Ответственность за соблюдение требований этого заключения несет заявитель.
Показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении: продукция отечественного производства.

Текущий государственный санэпиднадзор осуществляется в соответствии с требованиями этого заключения на объектах санитарно-эпидемиологического надзора за действующими критериями безопасности, условиями использования, хранения, транспортирования, утилизации и уничтожения в объеме и с периодичностью, определенные программой инспектирования в соответствии с действующим законодательством Украины

Комиссия по государственной санитарно-эпидемиологической экспертизе Центре превентивной медицины
Государственного управления делами

г. Киев, ул. Заболотного, 15
тел. 526-55-32

Протокол экспертизы

№ 6774 от 30.09.2020 г.

Председатель экспертной комиссии

Гаврильченко О.Г.

(Герб Украины, Центр превентивной медицины
Государственного управления делами. Идентификационный код
3363841)

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КОПІЯ ВІРНА

СИЗ: Ковры диэлектрические резиновые (500x500), Ковры диэлектрические резиновые (700x700), Ковры диэлектрические резиновые (750x750), Ковры диэлектрические резиновые (1000x1000), III категория,
(идентификационные данные в соответствии с Приложением)

- 1. Наименование и адрес производителя и ,при необходимости , его уполномоченного представителя:**
ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127, г. Бровары, Киевская обл., 07400, код ЄГРПОУ 35115248
- 2. Эта декларация о соответствии выдана под исключительную ответственность производителя**
ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127, г. Бровары, Киевская обл., 07400, код ЄГРПОУ 35115248
- 3. Объект декларации :** Ковры диэлектрические резиновые (500x500), Ковры диэлектрические резиновые (700x700), Ковры диэлектрические резиновые (750x750), Ковры диэлектрические резиновые (1000x1000), III категория, (идентификационные данные в соответствии с Приложением) код ДКПП 22.19.72
- 4. Объект декларации, который определен в пункте 4 , соответствует требованиям:**
к безопасности и охране здоровья, установленным техническим регламентом средств индивидуальной защиты, утвержденном постановлением КМУ № 771 от 21.08.2019г,
- 5. Сноски на соответствующие национальные стандарты, которые являются идентичными соответствующими гармонизованным европейским стандартам, в частности дату стандарта, или сноски на другие технические спецификации, включительно с датой спецификации, по отношению к которой заявлено соответствие :**
ГОСТ 4997-75 «Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия»,
ТО 38.19.0323-92 «Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия»,
- 6. Назначенный орган по оценке соответствия**
ООО «АКАДЕМТЕСТ», ул. Васнина, дом 5, г. Харьков, инд код UA.TR.131
Который осуществил экспертизу образца (Модуль В) и выдал сертификат экспертизы образца № UA. TR.131.B. 0448-22 действующий с 25.01.2022г до 24.01.2024г
- 7. СИЗ подлежит процедуре оценки соответствия Модулю С2**
под присмотром назначенного органа
ООО «АКАДЕМТЕСТ» ул. Васнина, дом 5, г. Харьков, инд код UA.TR.131

Подписано от имени и по поручению :

ООО «Киевгума», ул. Кутузова (Оникиенка), 127 г. Бровары, Киевская обл., ,07400,
Код ЄГРПОУ 35115248

г. Киев 25.01.2022г

Генеральный директор

Остроград А.Ю.

Учетный номер декларации UA.131. D.0731-22 от 25.01.2022г

Срок действия декларации до 24.01.2023г

Руководитель органа оценки соответствия

Руслан Горлов



ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

КОПІЯ ВІРНА

Приложение к декларации
UA.131. D.0731-22 от 25.01.2022г

Идентификационные данные

Наименование	Идентификационные данные – размер	Уровень эффективности
Ковер диэлектрический резиновый (500x500)	500x500мм толщина (6.0 ±1.0)мм	Выдерживает напряжение 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц
Ковер диэлектрический резиновый (700x700)	700x700 мм толщина (6.0 ±1.0)мм	
Ковер диэлектрический резиновый (750x750)	750x750 мм толщина (6.0 ±1.0)мм	
Ковер диэлектрический резиновый (1000x1000)	1000x1000 толщина (6.0 ±1.0)мм	

Генеральный директор

Остроград А.Ю.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

