



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001033-19

Data emiterii: 20 mai 2019

Valabil pînă la: 20 mai 2020

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile în forma de "T" și "L" din oțeluri nealiat.

Contract Nr. 1-M/2007 din 11.10.2007 cu

Celsa "Huta Ostrowiec" Sp.z.o.o., Polonia.

Codul NCM
7216

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2; GOST 535-2005 pct. 3.3, 4.10, 5, 6, 7.

PRODUCĂTOR

Celsa "Huta Ostrowiec" Sp.z.o.o., Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

SRL "METALICA-ZUEV",
str. Gh. Asachi, 62-22, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600152385

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 283 din 18.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 378/7 din 16.05.2019, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 283 din 07.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 939 din 05.04.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V N: 000021




Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



	OC „CERTMATCON” SRL Raport de identificare și control tehnic Nr. 283 din “07”05.2019 Conform cererii Nr. 283 din 25.04.2019	Cod: F-7.1-14 Ediția: 03 Data: 01.11.2017 Pagina 1/1
---	---	---

Pentru(denumire produs): Profile in formă de “I” din oțeluri nealiate, laminate la cald.
Solicitant: „METALICA-ZUEV” SRL str. Gh. Asachi, 62-22, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producător: “Celsa Huta Ostrowiec”, Sp.z o.o., Polonia

Prelevarea probelor(DN): GOST 535-2005

Cantitatea 5 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 535-2005

Denumirea parametrilor verificați	Dimensiunile	Cerința DN	Rezultatul verificării				
			#1	#2	#3	#4	#5
Abaterile de la dimensiuni GOST 535-2005 pct. 3.3 Înălțimea ±1,5	200 mm	GOST 8240-97, pct. 2.4, tab. 6	200,1	201	200	200	200,5
Lățime ±1,5	100 mm	“,”,” -	100,1	100	100	100	100
Grosimea ±0,5	5,2 mm	“,”,” -	5,2	5,25	5,22	5,2	5,2
Lungimea nu mai mult de 100mm	1200 mm	pct. 2.7	1200	1200	1200	1200	1200
Încovoierea profilului a suprafeței orizontale și verticale	nu trebuie să depășească 0,2% a lungimeii	pct. 2.9	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
Deformația unghulară	nu trebuie să depășească 1,0 mm	pct. 2.4, tab.6	1,0	0,0	0,5	1,0	0,5
Încovoierea pereților	nu trebuie să depășească 0,5 mm	pct. 2.4, tab.6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,5
<u>Cerinte privind aspectul exterior:</u>	GOST 535-2005, pct. 4.10						
Pe suprafețele profilelor se admite fără curățire unele bule ,murdării, amprente, zgărieturi, care nu depășesc dimensiunile profilului după limitele devierilor în minus. Alte defecte trebuie să fie înlăturate prin curățire sau tăiere, adâncimea căreia nu trebuie să depășească în sumă devierile grosimei -0,5	Defecte nu s-au constatat.						
Marcarea, pct. 5 Etichetă cu indicarea: denumirea producătorului; Marca (clasa) oțelului; dimensiunile liniare; data producerii; Nr.lotului, masa	GOST 7566-94, pct. 4.15.8 Etichetă de hîrtie laminată, corespunzătoare. adăugător se aplică o etichetă din carton de către importator cu informația corespunzătoare.						
Ambalarea, pct. 6 Profilele se leagă cu panglică din oțel cu grosimea de 4 mm, în 6 locuri.	GOST 7566-94, pct. 5 Legate cu panglică din oțel cu grosimea de 4 mm în 6 locuri.						
Depozitarea, pct. 7 pe bare din lemn sau metal	GOST 7566-94, pct. 6.5 În depozit de tip deschis pe bare din metal						

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

- Panglică de măsurat tip P10Y3K, 0-10 m, nr. 12 B/V nr.3.4.53-1633 din 13.07.2018;
- Șubler tip III(1 -1) (0-125) mm, nr. HS101130771 B/V nr.3.4.53-1634 din 13.07.20187.

Concluzii: Profilele în formă de “I” din oțeluri nealiate, laminate la cald supuse identificării și controlului tehnice în conformanță cu prevederile GOST 535-2005 pct. 3.3, 4.10, 5, 6, 7.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

de către expertul
 în prezența

Guțu Maria
 (numele, prenumele)

Sorochin Alexandr
 (numele, prenumele reprezentantului AF)


 (semnătura)


 (semnătura)



1 exemplar - CertMatCon
 1 exemplar - Beneficiar

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate

Raport de încercări
Nr. 378/7 din 16.05.2019

Agententul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

**SRL "METALICA-ZUEV", str. Gh. Asachi, 62-22,
mun. Chișinău, Republica Moldova.****OC "CertMatCon".****Profile în formă de "I" și "L" din oțeluri nealiat.****"Celsa Huta Ostrowiec" So.z.o.o., Polonia.****Cererea Nr. 378 din 15.05.2019, Act de prelevare Nr. 283/1 din
07.05. 2019 program de încercări de la OC CertMatCon****Guțu M. - Expert OC CertMatCon****1,0 kg****378-7****15.05.2019****16.05.2019****RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2****Certificare****U=73%, T= 23.4 C°****REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.19
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.01
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	28.6
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	3.11

Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.


3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări


Șef

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/