

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: 21310433 din 13.11.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare necesare pentru filtrele Na-cationit, a instalației H-Na-cationit, filtrele mecanice cu două și trei camere și filtrele instalației de curățare a condensatului impurificat, pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Schimbători de cationi puternici acizi	Tulsion T 42 H	India	Thermax Limited	Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 60177-20-7 Aspectul - granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis Compoziția granulometrică - dimensiunile boabelor, mm - 0,315-1,25 - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puțin de - 96 - dimensiunile efective a boabelor, mm - 0,4-0,55 Conținutul de umiditate,% - 48-58 Volum specific în forma H, cm3/g nu mai mult de - 2,8 Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de - 1,8 Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de - 526 Stabilitate osmotică, %, nu mai puțin de - 94,5 Masa în vrac, g/dm3 - 800-840	CAS nr. 60177-20-7 Aspectul - granule sferice transparente de culoare galbenă spre maro închis Compoziția granulometrică: - dimensiunile boabelor, mm - 0,315-1,25 - cota de volum a fracțiunii de lucru,% nu mai puțin de 96 - dimensiunile efective a boabelor, mm - 0,53 Conținutul de umiditate,% - 49-55 Volum specific în formă H, nu mai mult de cm3/g - 2,8 Capacitatea statică totală de schimb, mg-echiv/cm3 nu mai puțin de - 1,8 Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de - 526 Stabilitate osmotică, % nu mai puțin de - 94,5 Masa în vrac, g/dm3 - 800-840	ISO 9001:2008; TY Y 24.6-31812911-002:2010



Semnat: _____

Zanin Maksym

În calitate de: Director

Ofertantul: CPL GmbH

Adresa: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf, Germany



Document is signed on Vchasno service (continuation)
specificatii tehnice.pdf

Document sent: 11:25 21.11.2024

Document sender

Electronic signature

11:25 21.11.2024

Identity code: 2767506015

ЗАНИН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

Key owner: ЗАНИН МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ

QES/EDS check time: 11:25 21.11.2024

Certificate verification status: The certificate is valid

Serial number: 5E984D526F82F38F04000000E245D600C8567005

Signature type: improved