

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1730721068954](#) din 04/11/2024

Obiectul achiziției: **Achiziționarea Contoarelor de apa rece dn 15 mm**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Contoare de apa	Multi JET DRY TYPE – KT12	TURCIA	Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	- Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m ³ /h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; echipat cu racord, protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010	- Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m ³ /h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; echipat cu racord, protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010	Directiva UE 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, standardul european și național SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-2+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitri CARAMAN

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „MRC Tehservice”

Adresa: mun. Chișinău, st. Sarmizegetusa 94/5, ap.2

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: **Achiziționarea Contoarelor de apa rece dn 15 mm**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Contoare de apa				- Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m3/h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; echipat cu racord, protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010		
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____