

Specificații tehnice F4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1572938211636						
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru anul 2020.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii LOT NR 10						
Servicii de întreținere a ascensoarelor						
Ascensor pentru pasageri ASANSOR AH-MET Turcia	MR AHZ01 cu camera de masini	Turcia	ASANSOR AH-MET	Ascensor pentru pasageri 450kg la 5 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile , marimea usilor de acces 800mm*2000mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD , Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, Buton de chemare antivandal cu	- Asigură inclusiv următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate 24/7. - Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de distribuție până la întrerupătorul cu pârghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul înștiințează imediat Beneficiarul. - Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor de întreținere și reparație la ascensoare.	

				iluminare la înregistrarea comenzilor, Display LCD la fiecare etaj, viteză de mișcare 1m/s.	- În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. - Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul serviciilor tehnice. -Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt în vigoare. -Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Nume Prenume: Nicolaev Pavel, În calitate de: Administrator,
Ofertantul: Liftmontaj SRL, Adresa: mun. Chisinau str.Mesterul Manole 6/2.