

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica *08/10.2023-AEE)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior (numai manopera si mecanismele, materiale vezi pozitiile de mai jos)	buc	2,00
2		Stilp din beton armat CB 105-5	buc	2,00
3	08-02-376-19	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: conectarea bransamentului la CIA (numai manopera si mecanismele, materiale vezi pozitiile de mai jos)	buc	1,00
4	33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament (numai manopera si mecanismele, materiale vezi pozitiile de mai jos)	buc	1,00
5	pret ofertant	Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip F207	m	20,00
6	pret ofertant	Clema-lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A200	buc	18,00
7		Curea cu cravata de tip CSB	buc	30,00
8		Suport de ancorare de tip CA-1500	SET	10,00
9		Clema de ancorare de tip PA 1000	buc	10,00
10		Clema de ramificatie de tip CDR/CN 1S 95 UK	buc	9,00
11	pret ofertant	Clema de conexiune PS2-1	buc	6,00
12		Traversa de tip X89	set	1,00
13	33-04-008-1	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV (numai manopera si mecanismele, materiale vezi pozitiile de mai jos)	1 km	0,174

1	2	3	4	5
14	pret furnizor	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, tip SIP2A, sectiunea 3x25 + 1x35 mm ²	m.l.	184,00
15	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (pentru pozarea impamintarii L=11 m)	m ³	2,00
16	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m ³	2,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	100 m	0,05
18	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=42 mm cu sonda pentru introducerea cablului	m.l.	5,00
19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	100 m	0,13
20	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm cu sonda pentru introducerea cablului	m.l.	13,00
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	100 m	0,18
22	pret furnizor	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, tip SIP2A, sectiunea 3x25 + 1x35 mm ²	m.l.	5,00
23	pret furnizor	Cablu ABBГнг(A)-LSL Tx-1,0 5x10 mm ²	m.l.	13,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (norma modificata a se vedea cuprinsul normei) (Pev)	buc	1,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intreruptoare automate (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	2,00
26	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 12 - limitator de supratensiune (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	1,00

1	2	3	4	5
27	11-06-002-02	Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,01
28	pret furnizor	Conductor electric de tip AIB2-16 mm2	m.l.	1,00
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,30
30	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,11
		Capitolul 3. Utilaj		
31	pret furnizor	Panou de evidenta din metal IP66, pentru instalarea 1 contor, I _{max} =63A, dimensiuni - 375 x 520 x 160 mm (Pev)	buc	1,00
32	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00
33	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, I _{cu} =4.5kA	buc	1,00
34	pret furnizor	Limitator de supratensiune de tip SPD-20/3P	buc	1,00

Primar

Ion Vacariuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.