

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749543773388 din 10.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție: privind achiziționarea aparate electrocasnice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3						
Conditioner pe perete cu instalare (15-20m2)	KWSM-09R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	Aparat de aer conditionat split de perete pentru suprafata de 15-25 m2 Sistem de condiționare a aerului, compresor: on/off Agent frigorific: R410A Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stinga/dreapta+baliere; Debit de aer, m³/h 610/570/540 Interval temp. de functionare la răcire/incalzire - 18-53 °C 18-53/-7-25°C Consum energie electrică la răcire, kW - 0.825; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0.767; Greutatea bloc intern, kg – 6,6; Greutatea bloc extern, kg - 22,0; Capacitate: 9000 BTU/h Diametru conexiunii, inch 1/4-3/8; Capacitatea la răcire: 2,60Kw; Capacitatea la încălzire: 2,61Kw; Nivel de zgomot de la: 20 dB Alimentare: Monofazat 220V/50Hz Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dehumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A+/A++ Indicator display: iluminare din interiorul blocului Fintru de aer Garanție, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele(traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric, console), vor fi incluse în preț	
Conditioner pe perete cu instalare (50m²)	KWSM-09R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	Aparat de aer conditionat split de perete pentru suprafata de 15-25 m2 Sistem de condiționare a aerului, compresor: on/off Agent frigorific: R410A	

					Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stînga/dreapta+baliere; Debit de aer, m³/h 610/570/540 Interval temp. de funcționare la răcire/încălzire - 18-53 °C 18-53/-7-25°C Consum energie electrică la răcire, kW - 0.825; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0.767; Greutatea bloc intern, kg – 6,6; Greutatea bloc extern, kg - 22,0; Capacitate: 9000 BTU/h Diametru conexiunii, inch 1/4-3/8; Capacitatea la răcire: 2,60Kw; Capacitatea la încălzire: 2,61Kw; Nivel de zgomot de la: 20 dB Alimentare: Monofazat 220V/50Hz Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficiența energetică minimă: A+/A++ Indicator display: iluminare din interiorul blocului Filtu de aer Garanție, luni- 36 Costul serviciilor de instalare, montare a blocului interior, exterior și materialele(traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric, console), vor fi incluse în preț	
Demontarea conditionerelor	-	MD	ELPO SRL	Conform caietului de sarcini	Demontarea aparatelor de aer conditionat defectate(9000-12000-18000BTU)	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749543773388 din 10.06.2025
Denumirea procedurii de achiziție: privind achiziționarea aparate electrocasnice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 3								
39700000-9	Conditioner pe perete cu instalare (15-20m2)	buc	14	6960,00	8352,00	97440,00	116928,00	<i>Termen de livrare/instalare – 30 zile, după semnarea și înregistrarea contractului</i>	
39700000-9	Conditioner pe perete cu instalare (50m ²)	buc	3	6960,00	8352,00	20880,00	25056,00		
39700000-9	Demontarea conditionerelor	serv	7	585,00	702,00	4095,00	4914,00		
	TOTAL, MDL					122415,00	146898,00		

Semnăt: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B