

ACTUL
de primire în exploatare a instalației

mun Chișinău

«01» februarie 2021

Comisia de lucru, numită de **SRL "ExFactor-Grup"**
(denumirea organizației beneficiarului)

Ordin din «___» nr.

În componență:

Președinte – reprezentantul beneficiarului **Director Vladimir Tonu**
(funcția, nume, prenume)

Membrii comisiei reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "ExFactor-Grup"**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare-reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**
(funcția, nume, prenume)

Organul de supraveghere antiincendiară de stat
(funcția, nume, prenume)

A efectuat verificarea lucrărilor îndeplinite și a stabilit:

1. Organizația de montare-reglare a prezentat spre primire instalația: de stingere automata a incendiilor în parcare, semnalizarea antiincendiară, instiintare de evacuare și automatizarea de evacuarea fumului.....
(denumirea instalației)

montată în **"Complex locativ cu parcare subterana din str.Albisoara 78/4, mun.Chisinau"**
(denumirea obiectului)

dupa **proiectul 073/18-AU, 073/18-SIn, 073/18-SI**
(proiectul, actul explorării)

elaborate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației sau componența comisiei)

2. Lucrările de montare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de montare)
din «22» octombrie 2019 până la «11» noiembrie 2020

3. Lucrările de pornire-reglare efectuate de **SRL "Eventus-Prim"**
(denumirea organizației de pornire-reglare)
din «12» noiembrie 2020 până la «30» ianuarie 2021

4. Defectele și nonconformitățile depistate în procesul verificării complexe au fost înlăturate (la necesitate de indicat în anexă la actul dat).

CONCLUZIILE COMISIEI

Instalația de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului a trecut verificarea complexă, inclusiv și lucrările de reglare, este primită în exploatare din «01» februarie 2021. Instalația este transmisă beneficiarului **SRL "ExFactor-Grup"** în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului, cu calificativul calității lucrării **B I N E**.
(excellent, bine, satisfactor)

Lista documentelor anexate la act:

1. Actul de finisare a lucrărilor de pornire-reglare.

Comisia:

Președintele comisiei

(semnătura, amprenta ștampilei)

Membrii comisiei:

Organizația de montare-reglare

(semnătura, amprenta ștampilei)

Organul de supraveghere antiincendiar de stat

(semnătura, amprenta ștampilei)

ACTUL
de finisare a lucrărilor de pornire-reglare

mun. Chișinău

«01» februarie 2021

Comisia în componența reprezentanților:

Beneficiarul **SRL "ExFactor-Grup" Director Vladimir Tonu**
(funcția, nume, prenume)

Organizația de montare -reglare **SRL "Eventus-Prim" Director Tehic Stratulat V.**.....
(funcția, nume, prenume)

A stabilit:

din «12» noiembrie 2020 până la «30» ianuarie 2021

SRL "Eventus-Prim"
(denumirea organizației de montare- reglare)

Au fost efectuate lucrările de pornire-reglare a instalațiilor **de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului.**.....
(denumirea instalației)

Montate în **"Complex locativ cu parcare subterana din str.Albisoara 78/4, mun.Chisinau"**.....
(denumirea obiectului)

Conform proiectului 073/18-AU, 073/18-SIn, 073/18-SI și contractul №03/101 din 19.10.2019a.

În urma lucrărilor efectuate au fost îndeplinite: pornirea-reglarea instalației de stingere automata a incendiilor in parcare, semnalizarea antiincendiara, instiintare de evacuare si automatizarea de evacuarea fumului, inclusiv testarea eficienței instalației cu transmiterea ulterioara beneficiarului SRL "ExFactor-Grup" în regim de lucru, automat pentru exploatarea ulterioară și sub răspunderea deplină a beneficiarului.

Odată cu semnarea actului dat, lucrările de pornire-reglare sunt considerate efectuate, dar instalațiile care au trecut lucrările de pornire-reglare, se consideră îndeplinite pentru prezentarea comisiei de primire în exploatare
(pentru informații suplimentare)

Reprezentanții:

Beneficiarului.....



Organizației de montare-reglare



АКТ **приёмо-передачи документации**

г. Кишинёв

«01» февраля 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SRL "ExFactor-Grup" в лице Директора Тону Владимир и представителя Подрядчика SRL "Eventus-Prim" в лице технического Директора Стратулат Владимир удостоверяем, что Заказчику была передана следующая техническая документация:

Перечень технической документации по объекту **"Complex locativ cu parcare subterana din str.Albisoara 78/4, mun.Chisinau"**:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	IP camera Dahua паспорт	1
2	Пульт управления С2000-ПУ паспорт	1
3	Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» паспорт АЦДР.425412.003 ПС	1
4	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный «СИГНАЛ - 20П исп.01» Паспорт АЦДР.425533.001-01 ПС	1
5	Household combustible Gas detector - паспорт	1
6	Манометр - паспорт	1
7	Сигнализатор давления СДУ-М паспорт	1
8	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 паспорт	1
9	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» Паспорт АЦДР.426469.027 ПС	1
10	Узел управления спринклерный воздушный - паспорт	1
11	Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ	1
12	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный «ИП212-142» RUBEZH Паспорт ПАСН.425232.007 ПС	1
13	TM-BUTTON CONTROLLER RF CONTROLLER VIZIT-KTM602R	1
14	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300M Паспорт	1
15	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-141» паспорт	1
16	Блок защитный коммутационный БЗК исп.02 паспорт	1
17	Электронный ключ/брелок пластиковый VIZIT-RF2.1	929
18	Ороситель спринклерный БРИЗ-В - паспорт	1
19	Элемент дистанционного управления ЭДУ513-3М паспорт	1
20	Извещатель пожарный ручной «ИПР513-10» паспорт	1
21	Блок защитный сетевой БЗС паспорт	1
22	КНОПКА "EXIT 500(M)" ДЛЯ ДОМОФОНА Паспорт VIZIT SAFE HOME	1
23	Считыватель RD-4R паспорт	1
24	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 паспорт	1
25	Регулятор давления - паспорт	1
26	Оповещатель звуковой «Маяк-12» Паспорт	1
27	Сигнализатор потока жидкости - паспорт	1
28	Ключи от щита управления автоматики	104
29	Ключ взвода извещателя пожарного ручного	3
30	Ключи от щитов этажных	308
31	Инструкция по эксплуатации	1

ЗАКАЗЧИК:

SRL "ExFactor-Grup"

М.П. *Rouchez I.*



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. *[Signature]*

