



Lista de instrumente și dispozitive tehnice în proprietatea SRL HORUS

Оборудование

Аппарат АИД-70/50; № 1515/11386	Украина, СПДФЛ, 2008	Напряжение 220В; До 50кВ переменного тока, до 70кВ постоянного тока	2017 г.	Аттестат № 100 протокол № 100 от 07.12.2021 года 12 мес.
Хроматограф «Кристал 2000М», зав. № 721840, Хроматограф «Хроматэк- Кристал 5000) зав № 552531	ЗАО СКБ "Хроматэк", г.Йошкар-Ола		2017 г.	Акт проверки технического обслуживания от 28.01.2022 года № 36
Измеритель частичных разрядов R2200, зав. № 105	Россия	До 70 дБ, (0,5..10) МГц	2017 г.	св-во о поверке №1648/04 от 24.11.2021 г., 12 мес.

Приборы

Мегаомметр, Е6-32, № 2425	Россия	2018 г.	До 200ГОм	±15%+10емр	св-во о поверке от 02.12.2021 г. № 1711/04 12 мес.
Психрометр аспирационный МВ-4М № 12387	Россия	2017 г. б/н	-30 ...+50 (10...100) %	Ц.Д. 1С	св-во о поверке № 2352/03-1 от 11.11.2021 г. 12 мес.
Вольтметр Э544, № 3677	Украина, пр-е «Течэлектропр ибор»	1989 г., б/н	7,5...60В	КТ 0,5	клеймо поверителя IV кв.2021 г. 12 мес.
Вольтметр Э543, № 286	Украина, пр-е «Течэлектропр ибор»	1996 г., б/н	1,5...15В	КТ 0,5	клеймо поверителя IV кв. 2021 г. 12 мес.
Амперметр, Э539, № 3418	Украина, пр-е «Течэлектропр ибор»	1996 г., б/н	5..10А	КТ 0,5	клеймо поверителя I кв. 2022 г. 12 мес.



Амперметр, Э59, № 66220	Украина, пр-е «Течэлектронпр ибор»	1996 г., б/н	0,25...1А	КТ 0,5	клеймо поверителя І кв. 2022 г. 12 мес.
Миллиамперметр, Э59, № 93778	Украина, пр-е «Течэлектронпр ибор»	1996 г., б/н	10...40мА	КТ 0,5	клеймо поверителя І кв. 2022 г. 12 мес.
Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1, № 908674,	Россия	1990 г., б/н	1...50В, 10мА...10А КТ 4,0; ф; 180...0..180 КТ1,5	КТ1,5	клеймо поверителя І кв. 2021 г. 12 мес.
Измеритель сопротивления заземления ЦС4107, 02246	Россия	2016 г., б/н	До 20кОм	± 2,5%	св-во о поверке от 01.11.2021 г. 12 мес.
Мегаомметр, Е6-32, № 2425	Россия	2018 г., б/н	До 200ГОм	±15%+10емр	св-во о поверке от 02.12.2021 г. № 1711/04 12 мес.
Тепловизор Testo 865 зав. № 61574831	Россия	2019 г., б/н	-20° С...100° С	ПГ±2С	св-во о признании результатов поверки № 031268 от 21.01.2022 г..
Мегаомметр, Е6-32, № 2425	Россия	2018г., б/н	До 200ГОм	±15%+10емр	св-во о поверке от 02.12.2021 г. № 1711/04 12 мес.
Измеритель прочности бетона РСК SK-60, зав. № 4951	Россия	2019 г., б/н	10...60 МПа	±15%	св-во о признании результатов поверки до 16.12.2022 г. № 031226.
Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,1-2 № М373146,	Россия	2000 г., № М373146	0...250мм	КТ2	отметка о поверке от 17.08.2021 г. 12 мес.

Исп. – Додица Евгений

Тел. +37368767774, +37369145673

Стационарный тел. +37322401354

Почта: evidenti.doditsa@norus.energy

Анализатор вибрации Vibro Vision, зав № 1591	Россия	2017 г., б/н	От 1 до 70м/с ² , СКЗ от 1 до 100мм/с, размах виброперемеще- ния от 10 до 500мкм	от 1 до 5 мм/с ±10 св. 5 до 100 мм/с ±5	св-во о признании результатов поверки № 002974 до 12.01.2023 г.
2. Газоанализатор УГ-2, зав. № 12595	Украина	2015 г., б/н	(мг/м ³) Аммиак 0 – 300 Ацетилен 0 – 6000 Ацетон 0 - 2000 Бензин 0 - 5000 Бензол 0 - 1000 Диоксид серы 0 - 200 Оксиды углерода 0 - 80000	±10%	Отметка в паспорте от 22.10.2021 г. 12 мес.

Исп. – Додіца Євгеній
Тел. +37368767774, +37369145673
Стационарный тел. +37322401354
Почта: eugenii.dodida@horus.energy



			Углеводороды 0-1000 Дихлорэтан 0 - 100 Диэтиловый эфир 0 - 3000 Ксилол 0 - 500 Метиловый спирт 0 - 500 Озон 0 – 1 Кислород 0 – 1		
Твердомер универсальный NOVOTEST Т-УДЗ зав. № 009.365.0321	Россия	2019 г., 6/н	Р-ЛД, 20..70HRC Бр-ЛД 90..450 HB Виккерс, 240..940HV	Р-ЛД, HRC ±1,5% Бр-ЛД, HB±10% Виккерс, HV±15%	св-во о государственной метрологической аттестации от 27.01.2022г.
Дефектоскоп УД-4Т, Зав. № 9975	Россия	2009 г., 6/н	0,4....10MHz	КТ по ТО	св-во о поверке от 16.08.2021 г. № 1146/04, 12 мес.
1. Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,1-2 № МЗ73146	Россия	2000 г., 6/н	0...250мм	КТ2	отметка о поверке № от 17.08.2021 г. 12 мес.

Исп. – Додуца Евгений
Тел. +37368767774, +37369145673
Стационарный тел. +37322401354
Почта: eugeniu.doduta@horus.energy



2. Линейка измерительная, зав. № 1	Россия	2017 г., № 6/н	0...150мм	-	св-во о поверке № 140516-1194/01 от 09.06.2021 г. 12 мес.
3. Угломер со значением отсчета по нутину 5', тип. 1-5, зав. № 46414	Россия	2017 г., № 6/н	0...180мм	-	св-во о поверке № 14142-1498/01 от 14.07.2021 г. 12 мес.
Тахеометр электронный, Sokkia Setix, зав. № 101172	Швейцария	2017 г., 6/н	Угол от 0 до 360°	±7сек	св-во о признании результатов поверки № 031028 до 16.07.22г.
Секундомер механический СОСпр-26-2, зав. № 0086	Россия	2017 г., 6/н	60мин	КТ2	св-во о поверке 146016 № 855/02 от 06.12.2021 г., 12 мес.
Термометр эталонный, зав. № 312	Россия	2017 г., 6/н	0С...50С	КТ2 ЦД 0,1° С, 3 разряд	св-во о поверке №2039/03-1 от 01.10.2018 г., 60 мес.
Анемометр ТМ-402, № 190302272	Тепматс, Тайвань	2017	0,4 ~ 25м/с	2% + 0,2	св-во о признании результатов поверки № 1422 до 20.08.2022 г.
Калибратор кажущихся зарядов в изоляции ГКИ-2, зав. № 318	Россия	2017 г., 6/н	До 70 дБ, (0,5..10) МГц	±10	св-во о поверке №1649/04 от 24.11.2021 г., 12 мес.
Измеритель уровня звука АГТ9000	Россия	2017 год	30..130дБ, 31,5..8000Гц	КТ2	св-во о поверке № 002980 от 27.01.2022 г., 12 мес.

Исп. – Додіца Євгеній
Тел. +37368767774, +37369145673
Стационарний тел. +37322401354
Почта: evdgenii.dodicia@horus.energy

Valeriu
Valentin

Stefan

