


ООО «НПП Спецавиа»,
171261, Тверская обл., Конаковский
р-н, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д.1

Аккредитованная испытательная
лаборатория ОТК
lab@savia.ru



НПП СПЕЦАВИА



RA.RU.22AB13*



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № -СХП от г.

Наименование пробы: Пенообразователь ПО-6РЗ (6%) ТУ 20.41.20-001-78148123-2017 (идентичны ТУ 2481-001-78148123-2005 с изм. 1-9) с изм. 1

Шифр пробы:

Адрес места отбора пробы:

Заказчик:

Производитель:

Партия №:

Дата изготовления:

Период проведения испытания:

Количество пробы: 20 л

Дата отбора пробы:

Акт отбора пробы:

Дата получения пробы:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ		Результаты испытаний		Методы испытаний
1	Внешний вид	однородная жидкость без осадка и расслоения		однородная жидкость без осадка и расслоения		ГОСТ Р 50588-2012
2	Плотность при 20°C, кг/м³, не более	1200		1024		ГОСТ 18995.1-73, раздел 1
3	Кинематическая вязкость при 20°C, мм²·с⁻¹, не более	100		2,05		ГОСТ 33-2016
4	Динамическая вязкость, Па·с, не более	0,2		0,002		ГОСТ 1929-87 метод А
5	Концентрация водородных ионов (рН) при 20°C	6,5 – 8,5		7,6		ГОСТ 22567.5-93, Ионномер И-160 МИ
6	Температура кристаллизации (застывания), °C, не выше	минус 3		минус 7		ГОСТ 18995.5-73
7	Кратность пены рабочего раствора: - низкая, не более - средняя, не менее - высокая, не менее			на питьевой воде	на жесткой воде	ГОСТ Р 50588-2012
				11	13	
				85	80	
				377	364	
8	Показатель устойчивости пены (время выделения 50% массы раствора), с, не менее - из пены низкой кратности - из пены средней кратности - из пены высокой кратности			240	231	ГОСТ Р 50588-2012
				369	355	
				235	222	
9	Время тушения н-гептана при заданной интенсивности подачи рабочего раствора (0,032±0,002) дм³/(м²·с) пеной средней кратности (стендовая методика), с, не более	250		43	44	ГОСТ Р 50588-2012
10	Поверхностное натяжение рабочего раствора на питьевой и жесткой воде, мН/м, не более	32		29,2	30,1	ГОСТ Р 50588-2012
11	Показатель смачивающей способности рабочего раствора с объемной долей 4%, с, не более	на питьевой воде	на жесткой воде	на питьевой воде	на жесткой воде	ГОСТ Р 50588-2012
		45	70	9	11	

Проба пенообразователя ПО-6РЗ (6%) соответствует ТУ 20.41.20-001-78148123-2017 (идентичны ТУ 2481-001-78148123-2005 с изм. 1-9) с изм. 1 по проверенным показателям.

Зам. начальника ИЛ ОТК

Мамкина И.А.

Данный протокол распространяется на партию № от производства ООО «Завод Спецхимпродукт».

Тиражирование без разрешения начальника ИЛ ОТК запрещено.

Протокол № -СХП от г., стр. 1
Всего стр. 1