Силовое электрооборудование.
План на отм. 0,000.
(М 1:100)

Место размещения выкупа заземления уточнить по месту

Заземлитель 3-х стержневой (см. рис1)
(сталь круглая Ф 20 мм)

Сталь 25х4

Ввод~ 380/220В (дополнительный)

Ввод~ 380/220В (осн.)

ВУ1

ВУ2

ВУ3

Сталь 25х4

Сталь 25х4

1 ПУ ворот
1,0

2 ПУ ворот
1,0

4 ПУ ворот
1,0

ЗПУ ворот
1,0

по ферме

по ферме

по ферме

Трап

Explicatia incaperilor

№	Denumirea incaperii	Suprafata m2
1	Casa scarii	10,49
2	Elevatorul retelei tavilor	6,97
3	Camera de ventilare	10,52
4	Dulapuri distribuire electrica	10,52
5	Statie de filtrare a apei	33,60
6	Incapere auxiliare a spalatoriei-vulcanizator	33,60
7	Ventilatoare aruncatoare spalatorie	30,71
7	Ventilatoare aruncatoare spalatorie	10,52
8	GTB	3,02
9	Incapere pompelor de tensiune inalta	10,36
10	Incapere distribuitoarelor electrice	23,65
11	Depozit intermediar	10,54
12	Camera de ventilare	6,14
13	Linia spalare 1	334,88
14	Linia spalare 2	322,80
	Total	874,88

Рис.1
Схема установки трёхстержневого заземлителя

Ст. кр. Ø 20 мм

15943-EEF/IEI

Reparatia generala a spalatorie Parcul urban de autobuze

Stadiu	Pagina	Pagini
PE	8	

План расположения электрооборудования на отм. 0,000.

"URBANPROIECT" or. CHIŞINĂU