



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001039-21



Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

Термін дії з 04 березня 2021 до 02 березня 2024

Valid from / valid until

Продукція Кабель гнучкий на напругу до 660 В марок КГв, КГВВ, КГЭв, КГЭВВ, КГвм, КГВВм, КГЭвм, КГЭВВм, КГвт, КГВВт, КГЭвт, КГЭВВт, КГвнг, КГЭвнг, КГВВнг, КГЭВВнг

Product

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

код УКТ ЗЕД

27.32.13

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

перелік вимог пожежної безпеки до продукції згідно з Додатком

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'Інтеркабель Київ',
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка,
вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864,
адреса виробництва: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Капітанівка, вул. Дачна, 5

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'Інтеркабель Київ',
адреса: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Дмитрівка, вул. Садова, 2, код ЄДРПОУ 32739864

Додаткова інформація
Additional information

Кабель гнучкий на напругу до 660 В марок: КГв, КГВВ, КГЭв, КГЭВВ, КГвм, КГВВм, КГЭвм, КГЭВВм, КГвт, КГВВт, КГЭвт, КГЭВВт, КГвнг, КГЭвнг, КГВВнг, КГЭВВнг, що виробляється серійно з 03.03.2021 до 02.03.2024 згідно з ТУ У 27.3-32739864-017:2016 зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 02.07.2019 №№ 54, 55, від 03.07.2019 № 56 ВЛ ТОВ фірми 'Промінвест Пластик' (атестат акредитації від 23.06.2017 № 2Т651). Акт обстеження виробництва від 23.02.2021 № 1457, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 17.02.2021 № 10804с4, Експертне рішення від 03.03.2021 № 10804с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

М.П.

Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301088



Серія ДС

№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001039-21

№

« 03 » березня 2021

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції

Клас	Вимоги ДСТУ, ДБН, ТУ	Метод випробування	Результати випробувань, додаткова інформація
Стійкий	п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 'Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування', п. 4.36 г) ДБН В.2.5-23:2010 'Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення', п. 3.3.2 ТУ У 27.3-32739864-017:2016 'Кабелі гнучкі на напругу до 660 В. Технічні умови' зі зміною № 1	ДСТУ EN 60332-1-2:2017 (EN 60332-1-2:2004; A1:2015; A11:2016, IDT; IEC 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT) 'Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум'я одиничного ізолюваного проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт'	Відстань від нижнього краю верхньої опори до початку обугленої частини зразка зверху – 287 мм та 303 мм; відстань від нижнього краю верхньої опори до кінця обугленої частини зразка знизу – 491 мм та 483 мм
Стійкий	п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д) ДБН В.2.5-23:2010, п. 3.3.3 ТУ У 27.3-32739864-017:2016 зі зміною № 1	ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, IDT) 'Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширення полум'я. Категорія А' (для кабелів марок КГвнг, КГЭвнг, КГВВнг, КГЭВВнг)	L = 1,25 м
–	п. 4.12 ДСТУ 4809:2007, п. 2.9 ТУ У 27.3-32739864-017:2016 зі зміною № 1	–	До складу основного маркування повинно бути допущене додаткове маркування ідентифікаційних позначок ПБ120000000 ізолюваного кабелю за вимогами пожежної безпеки



Артем КОЗЛЕНКО

№ 901210

