

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1649936142249</a>
Obiectul achiziției: <u>Echipament frigorific (Ciller)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1 (Ciller)						
Ciller	CHA/K 726-P+EC+PS	ITALIA	CLINT	<p>Ciller cu nivel de zgomot redus: Nivelul puterii sonore – max. (91-92)dB; Nivelul de presiune al sunetului la 10 m.-max.pînă la 60dB. Capacitatea de răcire minim - 200 kw(+/- 2%). Tipul agent frigorific – Freon R410A. Cantitatea minimă de compresoare – 3 buc. Numărul de contururi – 2 buc. Diametrul conectărilor hidraulice – 88,9mm. Puterea electrică Tensiunea unității –400V-3Ph-50Hz; Curentul de pornire – 377A; Curentul maxim – 167A.</p>	<p>Ciller cu nivel de zgomot redus: Nivelul puterii sonore – max. (88,8)dB; Nivelul de presiune al sunetului la 1 m distanta de unitate si inaltime 1,5 m.-max. 70dB. Capacitatea de răcire - 199 kw. Tipul agent frigorific – Freon R410A. Compresor tip SCROLL Cantitatea de compresoare – 6 buc Sarcina minimă – (17%).- (0/17/33/50/67/83/100) Numărul de contururi – 2 buc. Diametrul conectărilor hidraulice – 88,9mm.( 100mm ) Puterea electrică Tensiunea unității –400V-3Ph-50Hz; Curentul de pornire – 276A; Curentul maxim – 152A.</p>	

			<p>Dimensiunile utilajului: Lungime -max.3800 mm; Lățime – max. 2700 mm; Sarcina minimă – (33-34%).</p> <p>Presiunea pompei minimum 165 KPa</p> <p>Termenul de garanție – minimum 4 ani.</p> <p><b>Inclusiv servicii de montare:</b>          Lucrări de demontare, conservare și reamplasare a Cillerului vechi (pe teritoriul Centrului).          Lucrări de montare a utilajului nou, conectarea la sistemul existent de condiționare (lucrările hidraulice cumontarea armaturilor de închidere-deschidere (Ø 100 – 3 buc), robinetelor de golire (Ø 3/4 – 2 buc), manometrelor (2 buc. ), robinetelor pentru manometru (Ø 1/2 – 2 buc), sistemul de alimentare cu electricitate, punerea în funcțiune și darea în exploatare.</p>	<p>Dimensiunile utilajului: <i>Lungime - .2800 mm;</i>  <i>Lățime –. 2200 mm;</i>  <i>Inaltime – 2100;</i>  <i>Presiunea pompei 265 Kpa, montata în Ciller.</i></p> <p>Termenul de garanție – <i>4 ani.</i></p> <p><b><i>Inclusiv servicii de montare:</i></b>  <i>Lucrări de demontare, conservare și reamplasare a Cillerului vechi (pe teritoriul Centrului).</i>  <i>Lucrări de montare a utilajului nou, conectarea la sistemul existent de condiționare (lucrările hidraulice cu montarea armaturilor de închidere-deschidere (Ø 100 – 3 buc), robinetelor de golire (Ø 3/4 – 2 buc), manometrelor (2 buc. ), robinetelor pentru manometru (Ø 1/2 – 2 buc), sistemul de alimentare cu electricitate, punerea în funcțiune și darea în exploatare.</i></p>
--	--	--	--	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Director

Ofertantul: TRESMUS GRUP SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Petricani 18/1