




“CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE” SRL
“ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ” ООО
MD 2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, nr. 22A,
tel. (022) 208151, (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: office@ctsic.md



OISI 001328

RAPORT DE INSPECȚIE

pentru verificarea tehnică a instalațiilor tehnice din domeniul echipamente sub presiune,
mecanisme de ridicat și rezervoare pentru substanțe periculoase

Nr. OI SI – 381 / 694 din 16.07.2024

valabil până la 15.01.2027


Solicitant:	S.R.L. „TREND PULS”
Cod fiscal:	100204606007844
Adresa juridică:	mun. Orhei, str. Iachir, 29, ap.52
Domeniul de activitate solicitat conform domeniului de acreditare deținut:	Obiecte la care se folosesc substanțe cu pericol de inflamabilitate și substanțe toxice și echipamente sub presiune (instalații sub presiune)
Tipul inspecției: (interioară, exterioară, parțială, completă, inspecție tehnică, încercare hidraulică)	Inspecție exterioară
Modul inspecției: (primară, repetată, neprogramată)	Repetată
Adresa amplasării instalațiilor tehnice:	r-nul Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 156, (SAPP)
Temei legal pentru inspecție:	Cerere și Contract nr. OI SI - 381 din 05.07.2024
Informații despre organismul de inspecție:	„CTSIC” S.R.L. IDNO 1003600118109 Adresa: str. Meleștiu, 22A, mun. Chișinău, MD 2001 Tel: anticamera 208151, recepția 208166 Certificat de Acreditare nr. OI-009 din 25.02.2023
Numele, prenumele inginerului inspector care a efectuat inspecția:	Valentin ȚISLINSCHI, tel 022 208 155

1. Informații despre instalația tehnică inspectată:

Tipul instalației	Rezervor orizontal din oțel, pentru produse petroliere
Model instalație tehnică	Ordinar, subteran
Uzina producătoare	SRL „Texco Impex”
Număr de uzină	0103
Număr de înregistrare (de ordine)	3
Data fabricării	2013
Parametri tehnici de bază (Volum, m ³)	25 m ³
Data recepției în exploatare	2013
Data (perioada) efectuării inspecției	16.07.2024
Data următoarei inspecții	15.01.2027
Motivul inspecției	Expirarea termenului de verificare tehnică ordinară
Starea tehnică a instalației	Bună
Cerințe speciale, limitări, restricții	Nu sunt

2. Acte legislative, normative și proceduri de lucru, utilizate în cadrul inspecției:

- Legea nr. 151 din 09.06.2022 „Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase;
- NRS 01-03:2013 „Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale”;
- SM GOST 17032:2012 „Rezervoare orizontale din oțel pentru produse petroliere. Condiții tehnice”;

	Raport de inspecție pentru verificare tehnică a instalațiilor tehnice din domeniul echipamente sub presiune, mecanisme de ridicat și rezervoare pentru substanțe periculoase	Ediția 02/25.01.2024
	cod F-04-PL-01	Pagina 2 din 2

- „Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту”, Москва, „Недра”, 1988;
- PL-01 „Procedura de inspecție (verificare tehnică) a instalațiilor tehnice potențial periculoase”.

3. Scopul inspecției:

Stabilirea corespunderii instalațiilor tehnice cerințelor de securitate industrială.

4. Date cu privire la documentația tehnică examinată în procesul de inspecție:

- Contractul de locațiune nr.199-ox din 26.06.2024, încheiat cu SRL „Metical”;
- Proiectul de execuție nr. 0578, înregistrat la ICT cu nr.650 din 20.01.2012, elaborat în anul 2011 de către SRL „Petrol Proiect”;
- Procesul - verbal din 2014 de recepție a sistemului tehnologic și pregătire a stației de alimentare a automobilelor pentru înaintare în Comisia de recepție de Stat;
- Procesul - verbal de recepție finală nr.42 din 02.07.2014;
- Cartea tehnică a rezervorului inspectat;
- Raportul tehnic de încercări nedistructive al rezervorului nr.06/07 din 11.07.2024, întocmit de SA „Energoservice”;
- Procesul-verbal de examinare a stării tehnice a instalației tehnice din 10.07.2024.

5. Destinația instalațiilor inspectate și lucrări efectuate:

Rezervorul inspectat este destinat pentru stocarea produselor petroliere. Au fost efectuată verificarea tehnică prin inspectarea exterioară.

6. Concluziile inspecției:

Pe baza inspecției rezervorului, documentației tehnice depuse și raportului de evaluare nr.694 din 16.07.2024, se concluzionează că documentația tehnică și rezervorul inspectat corespund exigențelor documentelor, indicate în punctul nr. 2 al prezentului Raport.

Rezervorul nr. 3 de ordine, instalat pe adresa: r-nul Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 156, (SAPP), este în stare tehnică bună și poate fi utilizat conform destinației, pentru stocarea produselor petroliere până la următoarea inspecție exterioară, adică până la **15.01.2027**.

Rezultatele inspecției sunt înscrise în cartea tehnică a rezervorului.

Inginer(ă) inspector(are)



Valentin ȚISLINSCHI

Șef Secția SI



Valentin ȚISLINSCHI

Valentin ȚISLINSCHI

Prezentul raport de inspecție reflectă situația de facto la momentul examinării instalațiilor periculoase și documentației prezentate și nu se răsfrânge asupra circumstanțelor noi apărute ulterior eliberării raportului de inspecție, pe parcursul exploatării instalațiilor periculoase. Deținătorul instalațiilor periculoase este obligat să îndeplinească, pe parcursul exploatării a lor, cerințele legislației și normativelor în vigoare.

Potrivit art.14 (18) al Legii nr. 151 din 09.06.2022, agentul economic care desfășoară activități în domeniul securității industriale, este obligat să suspende exploatarea obiectivului industrial sau a instalației tehnice/sistemului tehnologic din proprie inițiativă în caz de avarie, incident sau de depistare a anumitor circumstanțe (funcționare improprie a instalațiilor și utilajului cu abateri de la procesul tehnologic stabilit, defecțiuni ale sistemului de automatizare și semnalizare, încălcarea zonei de protecție/siguranța stabilită de documentația de proiect sau documentele normative, lipsa personalului atestat, depășirea termenului de exploatare/verificare a instalațiilor și a utilajului) care pot provoca avarii sau incidente.

Nu se admite reproducerea acestui raport de inspecție cu excepția cazului în care este reprodus în întregime.

Duplicatele se eliberează doar în cazul solicitării oficiale către Serviciul Organism de Inspecție din cadrul S.R.L. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”.

Înscrierea rezultatelor verificării tehnice și diagnosticării tehnice a rezervorului

[illegible]