

**Infrastructura comunitara de racire
fructelor si legumelor, implimentat in
cadrul Facilitatii Primari pentru cresterea
Economica-Proiecte-pilot, sos. Tighina 11,
nr. cad. 2701226.199, din or. Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Incalzire ventilare si conditionarea aerului (08/03-23-IVC)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Вентиляция		
1	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Воздухозаборные решетки WSG60-30 типа "Systemair" sau analog	buc	1,000
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Противодождевые жалюзи VK60-30 типа "Systemair" sau analog	buc	1,000
3	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные P500*300	buc	2,000
4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные P250*150	buc	2,000
5	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные P100*150	buc	1,000
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные P150*400	buc	1,000
7	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	2,500
8	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm	m2	5,000

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm		
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	32,000
10	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	34,200
11	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Izolatie termica vata minerala d=50 mm (rezistent la foc)	m2	69,000
12	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	69,000
13	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	69,000
14	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude:Tabla neagra cal. I 0,5 mm;Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime;consum material nou - ЗП.00.000 180*270*25 Серия 5.904-51- 1 buc/buc	buc	1,000
15	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude:Tabla neagra cal. I 0,5 mm;Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime;consum material nou - ЗП.00.000 360*450*50 Серия 5.904-51- 1 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Вентиляция		
16	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h /	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Приточно-вытяжная установка VVS030 inclusiv elementele componente		
17	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Воздушный клапан утепленный с электроприводом Belimo, 230V 500*300 sau analog	buc	2,000
18	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Воздушный клапан утепленный с электроприводом Belimo, 230V 250*150 sau analog	buc	2,000
19	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Гидрорегулируемые приточные устройства EAR201EX de tip АЭРЭКО sau analog	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Отопление		
20	IB02C	Montare convектор electric / Электрический конвектор Balu BEC/ATI-2500 sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Вентиляция		
21		Приточно-вытяжная установка VVS030 с противоточным рекуператором набор VVS030-R-FPVH/VVS030-L-FVP-cd, наружного исполнения приток - L=2035м3/ч H=350Па (669Па-полное) в комплекте: отсечной клапан утепленный с эл. приводом 220V;фильтр EU5 с контролем загрязнения;система автоматики;вентилятор;воздухонагреватель электрически , 6кВт; шумоглушитель LDR60-30 "Systemair";регулятор скорости; вытяжка - L=2035м3/ч H=450 (623Па-полное) Па в комплекте:вентилятор;шумоглушитель LDR60-30;регулятор скорости;блок автоматики (датчики температуры приточного воздуха,цифровой контролер с жидкокристаллическим дисплеем, электрический щит) по типу "VTS" sau analog	buc	1,000
22		Воздушный клапан утепленный с электроприводом Belimo, 230V 500*300 sau analog	buc	2,000

1	2	3	4	5
23		Воздушный клапан утепленный с электроприводом Belimo, 230V 250*150 sau analog	buc	2,000
24		Гидрорегулируемые приточные устройства EAR201EX de tip АЭРЭКО sau analog	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Отопление		
25		Электрический конвектор Balu ВЕС/АТИ-2500 sau analog	buc	1,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

