

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712920318108 din 05.05.2024

Obiectul achiziției: Hidranți

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Polonia	BOHAMET-ARMATURA SR. J	Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.510.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	EN 14339 + GOST 53961 flansa
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm				HP-M (11.290.100.350.750.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm				HP-M (11.290.100.350.1000.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm				HP-M (11.290.100.350.1250.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm				HP-M (11.290.100.350.1750.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm				HP-M (11.290.100.350.2000.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	

Numele, prenumele: Ruban Corneliu

In calitate de: Specialist achizitii

Ofertantul: Uniplast SRL

Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau

Data: 02.05.2024

e-mail: ruban.corneliu@uniplast.md

Mob: 079995939