



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de insotire _____ Cantitate _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

STATII MICI DE EPURARE BSC DE 8 TIPURI

1.BSC-6 1500x1500x2190 mm
2.BSC-12 2500x2100x2330 mm
3.BSC-20 3800x2100x2330 mm
4.BSC-25 2500x2100x2330 mm

5.BSC-40 3800x2100x2330 mm
6.BSC-70 3800x2100x2330 mm
7.BSC-85 3800x2100x2330 mm
8.BSC-100 3800x2100x2330 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru epurarea apelor menajere uzate.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-254-2024

6. Performanța declarată la structura

<i>STATII MICI DE EPURARE BSC (structura betonului)</i>			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoare admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010
Abateri dimensionale maxime admise, mm Clasa de incarcare	Abateri dimensionale maxime $\pm 0.5\%$	Lungimea +0.06% Latimea + 0.05% Inaltimea +0.07%	
Caracteristici ale suprafetei	Fara fisuri cu latimea >0.1 mm	Fara defecte, fara fisurare	
Absorbtie de apa, %	≤ 6	3.2	
Adincimea de patrundere a apei sub presiune, mm Clasa betonului XC	Nu mai putin de XC3	1.8 XC3	
Densitatea betonului in stare uscata, kg/m3	Val. declarata	2480.0	
Rezistenta betonului la compresiune, MPa Clasa betonului	Min 57.8 Min C 35/45	57.85 Clasa 35/45	
Rezistenta la inghet-dezghet, cicluri Pierdere masei, % / Clasa betonului	Nu mai putin de CF3	28 1.3 /CF3	

7.Caracteristica sanitara a produselor

Parametrii de functionare a statiilor de epurare	
CBO₅, mg O₂/l	< 25,0
CCO, mg O₂/l	<125,0
Numar bacterii coliforme lactizopozitive	UFC/l 5000

Alti parametri corespund prevederilor HG nr. 950 din 25.11.2013
--

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V director tehnic

(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____ Cantitate _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FOSE SEPTICE SI SEPARATOR DE GRASIMI SM SR EN 1825-1:2010

3000 l: L=1500xB=1500xH=1620 mm;

6000l: L=2500xB=2100xH=2320 mm;

10000l: L=3800xB=2100xH=2320 mm;

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru colectarea, separarea și reținerea grasimilor din apele menajere.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

6. CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-254-2024

7. Performanța declarată

FOSE SEPTICE SI SEPARATOR DE GRASIMI			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoare admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1825:2010
Abateri dimensionale maxime admise, mm Clasa de încărcare	Abateri dimensionale maxime $\pm 0.5\%$	Lungimea $+0.06\%$ Lățimea $+0.05\%$ Înălțimea $+0.07\%$	
Caracteristici ale suprafeței	Fără fisuri cu lățimea >0.1 mm	Fără defecte, fără fisurare	
Absorbție de apă, %	≤ 6	3.2	
Adâncimea de patrundere a apei sub presiune, mm Clasa betonului XC	Nu mai puțin de XC3	12 mm XC3	
Densitatea betonului în stare uscată, kg/m ³	Valoarea declarată	2480.0	
Rezistența betonului la compresiune, MPa Clasa betonului	Min 57.8 Min C 35/45	57.85 Clasa 35/45	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta Valeriu director tehnic

(Numele. Funcția)

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-254-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE
DIN BETON**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: *Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, fose septice, în general îngropate.*



VERIFICA CERTIFICATUL

**RADIAL
PLUS**

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA

de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19494/2024

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от 20 martie 2024

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Stații de epurare a apelor menajere și de producere cu alimentare secvențială SBR cu capacitatea de la 0,5 m³/zi până la 20,0 m³/zi

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.950 din 25.11.2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

„Radial Plus” S.R.L., Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

RADIAL PLUS S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Varnița, 16/1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, Evaluare tehnică 02/11-044:2023, certificat de conformitate nr. SNEC MD 1040 11 A002736-13, procesul verbal de încercări nr.139 din 17.03.2014 eliberat de CSP Chișinău

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

CBO₅, mg O₂/l

< 25,0

CCO, mg O₂/l

< 125,0

Număr bacterii coliforme lactizopozitive, UFC/l 5000

Alți parametri corespund prevederilor HG nr.950 din 25.11.2013

Domeniu de utilizare / Область применения:

Epurarea biologică a apelor menajere și de producere pentru localități și obiective separate

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

Avizarea suplimentară a amplasării instalațiilor și evacuării apelor epurate în fiecare caz concret

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.03.2027

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.03.20 13:43:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

