

SA «Control-gaz»

PROCES – VERBAL № 35

din « 29 » iunie 2018a.

Al ședinței comisiei de verificare a cunoștințelor cerințelor Regilamentului de atestare a sudorilor.

Atestare sudorilor întreprinderii SA «DARNIC-GAZ»

Calificativul sudor electric, sudor cu gaz

(denumirea calificatției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studiile	Stagul de muncă	Punson	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură			Rezultatele probelor modelelor de sudură			Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență		Control vizual	Limita rezistență	Ungghiul de îndoire	Control vizual	Limita rezistență	Ungghiul de îndoire			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	CARAFIZI NICOLAI	1972	cp	21	K	ГАЗ	mp	cm2	25x2.8	39	Cv-08A	nom	удов	осн	> 100°	хор	Хор № 4	Допущен к газовой сварке газопроводов во всех положениях сварного шва до P=0,3МПа		
2.	BURUIAN VASILE	1965	cp	31	B	РЭД	mp	20	57x3,2	41	УОНИ 13/55	nom	удов	осн	> 120°	хор	Хор № 2	Допущены к РЭД сварке газопроводов во всех положенных сварного шва до P=1,2МПа		
3.	CARAFIZI NICOLAI	1972	cp	21	K	РЭД	mp	20	57x3,2	41	УОНИ 13/55	nom	удов	осн	> 120°	хор	Хор № 1			
4.	GUȘAN ION	1990	cp	9	1	РЭД	mp	20	57x3,2	41	УОНИ 13/55	nom	удов	осн	> 120°	хор	Хор № 7			

Președintele comisiei: Administrator SA «Control-gaz»

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SA «Control-gaz»

2. Director SA «DARNIC-GAZ»

3. Reprezentantul Organului de Control

și Supraveghere Tehnică de Stat

