

Specificații tehnice Anexa nr.22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1777548939269](#) din 30 aprilie 2026

Obiectul achiziției: [Panou gaze medicale 2026 COP](#)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panou gaze medicale endoscopie	MG-YOYA-Ax "x:1,2,3"	Turcia	Megasan	<p>Panou gaze medicale din aluminiu, montare pe perete, dotat cu 2 secțiuni separate. Prima secțiune 2 prize O2 tip DIN, 2 prize Aer tip DIN, 1 priză AGSS tip DIN, fiecare priză permite $\geq 10,000$ cicluri de conexiune. A 2a secțiune 10 prize electrice tip Schuko, cu borne de echipotențial separate, min 2 buc., dotat cu 1 flow metru de O2. Cu instalare pe perete și conectare la sursele de gaze și electricitate. Garanție minim 12 luni.</p>	<p>Panou gaze medicale din aluminiu, montare pe perete, dotat cu 2 secțiuni separate. Prima secțiune 2 prize O2 tip DIN, 2 prize Aer tip DIN, 1 priză AGSS tip DIN cu ventury, o priză CO@ DIN standard, O priză Vacuum DIN standard, fiecare priză permite $\geq 10,000$ cicluri de conexiune. A 2a secțiune 8 prize electrice tip Schuko, o priză Ethernet, cu borne de echipotențial separate, 4 buc., dotat cu 1 flow metru de O2. Cu instalare pe perete și conectare la sursele de gaze și electricitate. Garanție minim 12 luni.</p>	CE, ISO
	Traseu gaze medicale endoscopie		Italia	Tonoli	<p>Traseu gaze medicale aer + oxigen, de la punctul de conexiune (coridor), până la panoul de gaze medicale 27 m. Să fie incluse robinete de gaze medicale cu fluture 2 buc., marcarea țevilor lângă robinete, cu indicarea direcției de curgere a gazului, și restul materialelor precum teuri, coturi, colierelor de fixare, reducere după caz și mufe de legătura. Țevile din cupru (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1), diametru minim 12 mm, sudat cu electrod de aliaj argint 15%. Cu montarea și instalarea traseelor definitive, funcțională, fără implicarea</p>	<p>Traseu gaze medicale aer + oxigen, de la punctul de conexiune (coridor), până la panoul de gaze medicale 27 m. Să fie incluse robinete de gaze medicale cu fluture 2 buc., marcarea țevilor lângă robinete, cu indicarea direcției de curgere a gazului, și restul materialelor precum teuri, coturi, colierelor de fixare, reducere după caz și mufe de legătura. Țevile din cupru (conform SR EN13485 și instalare conform ISO 7396-1), diametru minim 12 mm, sudat cu electrod de aliaj argint 15%. Cu montarea și instalarea traseelor definitive, funcțională, fără implicarea beneficiarului, curățirea internă a țevilor de reziduuri în urma montării,</p>	CE, ISO

					<p>beneficiarului, curățirea internă a țevilor de reziduuri în urma montării, verificarea etanșetății traseelor sub presiune și eliminarea scurgerilor în caz de apariție, verificarea funcționalității robinetelor, garanție minim 12 luni. Sudura se face in mediu de gaz-protector Azot pentru a preveni formarea de crustă (oxizi) în interiorul țevilor;</p>	<p>verificarea etanșetății traseelor sub presiune și eliminarea scurgerilor în caz de apariție, verificarea funcționalității robinetelor, garanție minim 12 luni. Sudura se face in mediu de gaz-protector Azot pentru a preveni formarea de crustă (oxizi) în interiorul țevilor;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101