

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1594906759342 din 29.07.2020**Denumirea procedurii de achiziție: **Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1: Aparat de aer condiționat industrial de înaltă precizie, inclusiv montarea							
39717200-3	Aparat de aer condiționat industrial de înaltă precizie	CR021RA + HCR43	Slovakia	VERTIV SRL	1. Aparatul de aer condiționat (AAC) trebuie să corespundă următoarelor cerințe tehnice: 1. Putere de răcire de 20 kW; 2. Capabilitatea să lucreze în grup cu cele 3 AAC în rând, instalate în Data Centru al BNM (Emerson, model: CR011RA19ESD1C11A0PBWAE4EE) 3. Funcționarea la temperaturi exterioare de -20/+46 grade Celsius; 4. Dotat cu umidificator, pompă de scurgere condensat, filtru G4 și senzor de filtru înfundat; 5. Interfață de monitorizare SNMP; 6. Senzori de temperatură în-rack – 3 buc. 2. Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor - 24 luni. 3. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.	1. Aparatul de aer condiționat (AAC) corespundă următoarelor cerințe tehnice: 1. Putere de răcire de 20 kW; 2. AAC va lucra în grup cu cele 3 AAC în rând, instalate în Data Centru al BNM (Emerson, model: CR011RA19ESD1C11A0PBWAE4EE) 3. Funcționarea la temperaturi exterioare de -20/+46 grade Celsius; 4. Dotat cu umidificator, pompă de scurgere condensat, filtru G4 și senzor de filtru înfundat; 5. Interfață de monitorizare SNMP; 6. Senzori de temperatură în-rack – 3 buc. 2. Termen de garanție pentru AAC și a lucrărilor - 24 luni. 3. Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta.	Nu se aplică
45331000-6	Lucrări de montare a aparatului de aer condiționat industrial de înaltă precizie				Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 Instalarea, punerea în funcțiune a AAC , inclusiv: - Montarea unității interioare; - Montarea unității exterioare; - Pozarea traseului frigorific;	Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 (pentru lucrările de montare) sunt întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 Instalarea, punerea în funcțiune a AAC , inclusiv: - Montarea unității interioare; - Montarea unității exterioare; - Pozarea traseului frigorific;	

					- Conectarea la rețeaua electrică de alimentare; - Conectarea la conducta de apă și canalizare; - Conectarea la rețeaua locală; - Conectarea la sistemul antiincendiar.	- Conectarea la rețeaua electrică de alimentare; - Conectarea la conducta de apă și canalizare; - Conectarea la rețeaua locală; - Conectarea la sistemul antiincendiar.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"VEC" SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**