

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1732191631574 din 21.11.2024
Obiectul achiziției: Cazane pe combustibil solid

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Cazane pe combustibil solid	Cazane pe combustibil solid Altep Duo Plus 200kw	UCRAINA	ALTEP	1. Confectionat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 6 mm; Puterea termică nominală a cazanului minim – 200 kW; Suprafața de încălzire minim – 1950 m2 ; Eficiența (randamentul), minim – 85 %; Dimensiuni pe exterior: 1900mm/1570mm/1065mm; Volumul agentului termic in cazan: min 440l; Volumul camerei de ardere: min 800dm3 Conectarea la rețeaua sistemului de încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 100mm; Echipat cu panou de comanda si 2 ventilatoare pentru controlul procesului de ardere; Usa de alimentare executata sub unghi pentru o alimentare mai usoara a	1. Confectionat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 6 mm; Puterea termică nominală a cazanului minim – 200 kW; Suprafața de încălzire minim – 1950 m2 ; Eficiența (randamentul), minim – 86 %; Dimensiuni pe exterior: 2090mm/1400mm/1390mm; Volumul agentului termic in cazan: 700l; Volumul camerei de ardere: min 863dm3 Conectarea la rețeaua sistemului de încălzire prin flanșe cu diametrul țevii de 100mm; Echipat cu panou de comanda si 2 ventilatoare pentru controlul procesului de ardere; Usa de alimentare	

				combustibilului; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei. 2. Cos de fum izolat 17m cu secțiunea compatibilă cazanelor oferite și suportul necesar din metal – 1 set; 3. Vana D100 - 4 buc 4. Accesorii pentru instalarea cazanelor – 1 set Oferta trebuie să includă și serviciile de demontare ale cazanelor existente și montarea caznelor noi, inclusiv racordarea la sistemul de încălzire Tara de origine Ucraina sau Polonia.	executată sub unghi pentru o alimentare mai ușoară a combustibilului; Cazanul să fie proiectat pentru alimentarea cu apă caldă a spațiilor în care este instalat un sistem de încălzire centralizat cu circulația forțată a apei. 2. Cos de fum izolat 17m cu secțiunea compatibilă cazanelor oferite și suportul necesar din metal – 1 set; 3. Vana D100 - 4 buc 4. Accesorii pentru instalarea cazanelor – 1 set Oferta trebuie să includă și serviciile de demontare ale cazanelor existente și montarea caznelor noi, inclusiv racordarea la sistemul de încălzire Tara de origine Ucraina. Garanție 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.