

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1649339572759 din 09.05.2022

Obiectul achiziției: Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă	HP-M 11.290.100.350.510.2	Polonia	BOHAMET-ARMATURA	H 510 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.510.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	EN 14339, GOST 53961
	HP-M 11.290.100.350.750.2			H 730 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.750.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
	HP-M 11.290.100.350.1000.2			H 980 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.1000.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
	HP-M 11.290.100.350.1250.2			H 1230 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.1250.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
	HP-M 11.290.100.350.1500.2			H 1480 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.1500.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
	HP-M 11.290.100.350.1750.2			H 1730 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.1750.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	
	HP-M 11.290.100.350.2000.2			H 1980 mm Conform caietului de sarcini	HP-M (11.290.100.350.2000.2) DN100/330; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă.	

Numele, prenumele: Ruban Corneliu

In calitate de: Agent comert

Ofertantul: Uniplast SRL

Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau

Data: 06.05.2022