



Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
 Domeniile C.4,5,6a
 Nr. de inregistrare a avizului 137/03.04.2025
 Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- провод в трубе в полу
- провод в трубе за потолками и по стенам
- кабель в стальной трубе D20
- кабель в ПВХ-трубе D25
- кабель в стальной трубе D40
- кабель в стальном коробе 50x50 мм
- сеть ремонтного освещения
- сеть зануления, заземлитель
- кабельный ввод
- розетка скрытой установки
- пост управления кнопочный

Потребность в кабельной продукции

Наименование	Количество
BBГнг(F/R)-FRLSLTx-2x1,5	137м
BBГнг(F/R)-FRLSLTx-3x1,5	138м
BBГнг(F/R)-FRLSLTx-3x2,5	37м
BBГнг(F/R)-FRLSLTx-5x2,5	135м
BBГнг-LSLTx-3x1,5	3м
BBГнг-LSLTx-5x2,5	20м
BBГнг-LSLTx-5x4	226м
BBГнг-LSLTx-5x10	39м
BBГнг-LSLTx-5x35	42м

Потребность в материалах

Наименование	Обозначение	Количество
Труба ПВХ гладкая Ду=21мм	TP25	330м
Труба ПВХ гладкая Ду=38мм	TP40	130м
Лоток оцинк. 50x50x3000	S 50x50	5шт
Лоток оцинк. 50x100x3000	S 50x100	30шт

2711 - EEF/IEI

"Resistematizarea încăperilor clădirii cu nr. cadastral 0100414.292.01, în vederea optimizării spațiilor de studii, Liceului Academic de Arte Plastice „Igori Vieru” mun. Chișinău.		
Liceului Academic de Arte Plastice „Igori Vieru”	Etapa	Planșa
	PE	3
Sch. Cant.	Foiaia N doc	Semn.
Sp.princip.	Didenco	03.26
Схема однолинейная распределительной сети 380/220В		S.R.L. "TEAM - TRADE" or.Chișinău



№ группы подключения
 № щита