

**REPUBLICA MOLDOVA**  
**FISM**  
**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 28 februarie 2019

Privind lucrarea „Construcția unei porțiuni de iluminat stradal” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, în cadrul contractului IFB-W-11502-KFW3 din 21 SEPTEMBRIE 2018 încheiat între *Primărie și Agenția de Implementare a SP din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei și Societatea Comercială “INTEL-PRIM” S.R.L.* pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ eliberată de *Primaria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei*, având valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 februarie 2019, fiind formată din:

Președintele comisiei: BRASOVSCI GHEORGHE

Membrii comisiei : Condorachi Maria președintele agentiei de Implementare  
Popescu Oleg, specialist in constructii.  
Herta Nicolae, instector local  
Vasile Magnet – reprezentantul FISM  
Ion Damian, consultant FISM  
Andriuta Eleonora, contabil-sef

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S. C. “INTEL-PRIM” S.R.L.

- Emil Oprea director S. C. “INTEL-PRIM” S.R.L.
- Nicolae Oprea Diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

- documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată este completa
- lucrările au fost executate în totalmente;
- abateri de la proiect sunt descrise în tabelul “REGISTRUL abaterilor de la proiect”

Anexa nr. 2 la prezentul Proces verbal.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- sunt îndeplinite condițiile tehnice din proiect și din Caietul de sarcini pe baza cărora sau executat lucrările;
- examinarea vizuală a lucrărilor executate;
- comportarea liniei electrice și a corpurilor de iluminat sub tensiune, în perioada de încercare, timp de 24 de ore.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Primaria or. Sîngerei va asigura completarea capitolul D din Cartea Tehnică a obiectului cu privire la exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportamentului în timp.

Se vor executa lucrările de exploatare, reparație, reconstrucție a rețelei electrice de iluminat stradal și va exploata linia electrică de iluminat la parametrii corespunzători stabiliți de proiect.

În perioada de garanție, executantul lucrărilor S. C. “INTEL-PRIM” S.R.L., va remedia ne proprie cheltuială a defectelor calitative și a obiectiilor apărute din vina personalului lui.

Obiectul cu numărul cadastral nu este, adresa poștală or. Sîngerei, destinația iluminarea stradală din localitate, compus din următoarele:

- Conductor torsadat SIP5 2x35 – lungimea totală – 5890 m;
- Corpuri de iluminat - 148 buc;
- Prize de pământ - 60 seturi;
- Stâlp de b/a SV-9,5 - 16 buc.
- Stâlp din țeavă metalică – 9 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi « 28 » 02 2019 în 2 exemplare.

9. Concluzia ISC nu este necesară.

### Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:



Vasile Magnet

Nicolae Herța

Reprezentanții executorului:

Emil Oprea - Director

Diriginte de șantier



9. Lucrarea „Construcția unei porțiuni de iluminat stradal” din or. Sîngerei, r-l Sîngerei este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
S. C. „INTEL-PRIM” S.R.L.

Director  
(semnătura)

„28” 02 2019  
L.Ș.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria or. Sîngerei, r-l Sîngerei

Primar  
(semnătura)

Președinte AI  
„28” 02 2019  
L.Ș.



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12 iulie 2019

Privind lucrarea Construcția iluminat stradal executată la obiectul  
Lucrări electrice s. Sîpala r. Galoveni în cadrul contractului nr.  
YFB-W-11505-KFW din 21.09.2018 încheiat între Agencia de Implementare a SP  
și SC "Instel-Prim" SRL pentru reparația grădiniței de copii din s. Sîpala  
r. Galoveni Iluminat stradal

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 44/A, eliberată de  
Primăria c. Sîpala la 15.10.2018 cu valabilitatea 6 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.07.2019,  
fiind formată din:

- Castanbet Ghe Primarul s. Sîpala  
Membru:  
Gheorghe Ghe, specialist funciar  
Ion Petrușcă, notar  
Maria Maria, contabil șef  
Dima Gheorghe, consultant FYSM  
Nicolae Oprea, electrician SC "Instel-Prim" SRL  
Sugariu Serghei, responsabil tehnic

Invitați:  
Oprea Gheorghe, reprezentant SC "Instel-Prim" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform proiectului  
de execuție și deciziei de lucru.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Acceptația la finalizarea lucrărilor

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Castrobet Vlie

Membri:

Vliez Vlie  
Musu Yon  
Miculai Maria  
Dima Gheorghe  
Nicolae Oprea  
Plugarov Serghei



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

NU este necesară  
Permisul e-tipului Castrobet Vlie

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea \_\_\_\_\_

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"12" iulie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

E. Oprea



PRIMITĂ

INVESTITORUL:

"12" iulie 2019

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Primarul

Y. Castrobet

Președinte AI

Y. Vliez





**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 02 din 16 septembrie 2019

Privind lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public stradal din or. Ialoveni, executate pe sectoare/străzi și anume: str. Alexandru cel Bun, str. Moldova, 31 august 1989, str. Grigore Vieru, str. Ștefan cel Mare, str. Petru Ștefănuță, str. Iurii Gagarin, str. Basarabia, în cadrul contractului de achiziții publice, contract de antrepriză cu nr. 146 din 14 noiembrie 2016, încheiat între Primăria orașului Ialoveni și SRL "Instel-Prim.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire cu nr. 65, eliberată de Primăria orașului Ialoveni, la 30.11.2016, cu valabilitate de 2 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-21 iunie 2019, fiind formată din:

**Președintele grupului**

Radu Chilaru, viceprimar;

**Secretarul grupului**

Valentin Bogos, jurist;

**Membrii grupului**

Galimov Marat, electrician;

Emil Oprea, reprezentantul antreprenorului;

Iurie Gromațchi, expert independent.

3. Au mai participat la recepție din partea antreprenorului:

Ion Zlatan, inginer tehnic;

Iacob Bulgaru, inginer.

4. Constatările comisiei de recepție: Conform Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01 din 19 iunie 2019, s-a constatat:

1) *Din actele prezentate și lucrările efectuate la moment s-a constatat că Autorizația de construire este expirată și că unele lucrări lipsesc iar cele efectuate la moment nu funcționează și anume:*

- str. Alexandru cel Bun, 2, (stația de alimentare cu combustibil Lukoil) două corpuri LeD de iluminat pe linia de jos nu funcționează.

- str. Alexandru cel Bun, 42, (cafenea "Casa de la Pizza") două corpuri LeD de iluminat, nu sunt instalate complet și nu funcționează, mai mult acestea sunt conectate temporar de la PT str. Grigore Vieru – str. Alexandru cel Bun, 86 (casa de cultură PT), de la care sunt alimentate necorespunzător proiectului.

- str. Alexandru cel Bun, (parc) două corpuri LeD de iluminat sunt instalate cu devieri și montate necorespunzător.

- str. Iurii Gagarin, intersecție cu str. Chilia un corp LeD de iluminat nu funcționează (pilonul care a fost accidentat).

- str. Iurii Gagarin, intersecție cu str. Ion Creangă, nu funcționează un corpuri LeD de iluminat.

- str. Basarabia, intersecție cu str. Codru, nu funcționează un corp LeD de iluminat.



- str. Moldova, intersecție cu str. Alexandru Cristea nu funcționează un corp LeD de iluminat și str. Grigore Vieru (pod sectorul Moldova) nu funcționează un corp LeD de iluminat.

- str. Alexandru cel Bun, (sens giratoriu) nu a fost vopsită consola aceasta fiind acoperită de rugină.

- corpurile de iluminat care au fost demontate nu au fost transmise beneficiarului conform actului de predare primire.

- Pilonul din parcul Sfatul Țării și primul pilon de la intrare din partea com. Mileștii Mici stau să cadă.

- Termenul de predare a lucrărilor se efectuează în afara termenului stabilit în contractul de antrepriză cu nr. 146 din 14 noiembrie 2016.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute cu deplasarea pe teren, propune antreprenorului:

**- De a înlătura neajunsurile în termen de 15 zile calendaristice.**

**- De a repara corpurile LeD de iluminat menționate supra care s-au constatat că nu funcționează.**

**- De a instala iluminatul de pe str. Alexandru cel Bun, 42 până la str. Alexandru cel Bun (parc) corespunzător proiectului prin conectarea la rețea a corpurilor LeD de iluminat partea II la PT pentru un iluminat eficient și corespunzător proiectului.**

**- De a vopsi consola de pe str. Alexandru cel Bun (sens giratoriu).**

**- De a îndrepta pilonul circular din Parcul Sfatul Țării și dinspre Mileștii Mici.**

6. Conform scrisorii nr. 35 din 17.07.2019 înregistrată cu nr. 602 din 17.07.2019 obiectivele menționate în procesul-verbal cu nr.01 din 19.06.2019 au fost înlăturate.

7. Comisia de recepție recomandă recepția finală a obiectului.


8. Prezentul proces-verbal, conținând două file și a fost întocmit astăzi la data de 16 septembrie 2019, la Ialoveni, în patru exemplare, pentru ceia și semnăm.

**Comisia de recepție:**

**Președintele grupului**

Radu Chilaru, viceprimar 

**Secretarul grupului**

Valentin Bogos, jurist 

**Membrii grupului**


Galimov Marat, electrician \_\_\_\_\_

Emil Oprea, reprezentantul antreprenorului \_\_\_\_\_

Iurie Gromățchi, expert independent \_\_\_\_\_

**Participanți la recepție din partea antreprenorului**

Ion Zlatan, inginer tehnic \_\_\_\_\_

Iacob Bulgaru, inginer 



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 21.08.2019

privind lucrarea *Implementarea masurilor de eficienta energetica prin reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești* executată la obiectul *Implementarea masurilor de eficienta energetica prin reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal in com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești* în cadrul contractului nr. 42/04 din 06 aprilie 2017 încheiat între SC „Instel Prim” SRL și Primăria com. Sărata Galbenă.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.23 din 10.05.2017, eliberată de Primăria com.Sărata Galbenă , cu valabilitate pînă la 2 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul mai-iunie 2019, fiind formată din:

Lozovoi Mihail , primar com.Sărata Galbenă , președinte al comisiei;

**Membrii comisiei:**

Blănută Svetlana, contabil-sef al primariei com.Sărata Galbenă ,secretarul comisiei;

Solomon Ion , viceprimar com.Sărata Galbenă;

Țabur Elizaveta, secretar consiliul local ;

Moroz Petru, sef stadion com.Sărata Galbenă;

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

- Oprea Nicolae , diriginte de șantier;
- Plugareov Serghei, responsabil tehnic, SRL “Labest-AC-DC” ;

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor de iluminat stradal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in totalitate conform proiectului cu respectarea cerintelor minime de calitate impuse de Fondul pentru Eficienta Energetica

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Aproba recepția la terminarea lucrărilor a proiectului.



7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul **Iluminatul stradal**, com.Sărata Galbenă

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, a fost încheiat astăzi 21.08.2019 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lozovoi Mihail

Membrii:

Blănuță Svetlana

Țabur Elizaveta

Moroz Petru

Solomon Ion

(numele, prenumele, semnătura)

Invitati:

- Oprea Nicolae , diriginte de șantier
  - Plugareov Serghei, responsabil tehnic
- (numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea **Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești** este finalizata conform volumelor stabilite si acceptate de catre Fondul de Eficienta Energetica in baza documentelor prezentate si verificate in teren a obiectului. Se propune spre recepție finala si controlul volumelor conform Regulamentului aprobat prin HG nr.360.

Transmisă:  
Executantul:  
SC" Instel-Prim" S.R.L.

Director: \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Primită:  
Investitorul:  
Primăria Sărata Galbenă

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnătura)





**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea **Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și  
modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești.**



Transmisă:  
Executantul:  
SC "Instel-Prim" S.R.L.



Director:  
(semnatura)

08 2019

Primită:  
Investitorul:  
Primăria Sărata Galbenă

Primar:

(semnatura)

2019



Anexa nr.2

la procesul-verbal la terminarea lucrărilor  
nr. din 21.08. 2019

**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea **Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești.**

Transmisă:  
Executantul:  
SC" Instel-Prim" S.R.L.



Primită:  
Investitorul:  
Primăria Sărata Galbenă

Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)





**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea **Implementarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și  
modernizarea sistemului de iluminat public stradal în com. Sărata Galbenă, r-nul Hincești.**

Transmisă:  
Executantul:  
SC" Instel-Prim" S.R.L.



Director: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

08 2019

Primită:  
Investitorul:  
Primăria Sărata Galbenă



Primar: \_\_\_\_\_  
(semnatura)

21 2019

